SGS

Registre n°: L6875 Scellé n°: 29613

BELTEST ACCREDITE EN 45004

ADRESSE DE L'INSTALLATION: r. S. Bronckaert 1
4610 Bellaire

PROPRIETAIRE: M. Fleron
Adresse: r. S. Bronckaert 1 4610 Bellaire

DEMANDEUR: ...
Adresse: ...

INSTALLATEUR: ...
Adresse: ...

~~TVA~~ ou CI: 419 00 37 502 20 6.4.03 Sauvage

DISTRIBUTEUR: ALE Compteur n°: ... Index: ...

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Appareils de mesures utilisés: Mesureur de terre n° SGS: B0709 - Mesureur d'isolement n° SGS: B0709 Mesureur de continuité n° SGS: B0709

Schéma liaison à la terre: TT – ~~TN~~ – ~~IT~~

Date du contrôle: 24-10-2003

Installation: Domestique (RGIE art. 86) TEC EE 102 – 112 – 122 – 902
~~Industrielle (RGIE art. 87/86 – 88) TEC EE 211 – 212~~
Y a-t-il nécessité de zoner: ~~Oui~~ / Non

Type de contrôle: examen de conformité avant mise en usage (RGIE art. 270) (Prescriptions distributeur)
~~visite de contrôle périodique (RGIE art. 271) (RGPT art. 262) (Prescriptions distributeur)~~
~~visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art. 276) (Prescriptions distributeur)~~ (Information importante au verso)

Type d'installation: ~~Existante~~ – Nouvelle – ~~Extension – Modification – Temporaire – Chantier~~

Type locaux – compris dans l'installaton: habitation (maison, ~~appartement, autres...~~), ~~compteur de chantier "domestique", parties communes d'une installation résidentielle~~,

Début des travaux: fondations ~~avant~~ – après 1.10.81 – Installation électrique ~~avant~~ – après 1.10.81 – 1.1.83 – BA4/BA5: ~~Oui~~ - Non

Raccordement: Tension: II 230 V AC-~~DC~~; Protection raccordement: Existante: ... A – Prévue: 50 A

Câble alimentation tableau principal: ~~XVB4~~ x 10 mm²; Inter. général DPCDR 63 A, type: A

Type électrode de terre: boucle – ~~barres - piquets - conducteur horizontal~~

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 19; R_a= 10 Ω; $R_{i\ tot}$ = 16 M Ω

DESCRIPTION: ☒ Voir schéma en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
63 II	10.000	300
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
63 II	10.000	30
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
		A B C D E F (g)

- Les DPCDR installés sont adaptés à la valeur de la résistante de dispersion de la prise de terre: Oui – ~~Non~~.
- Les protections installées contre les surinstensités sont adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent: Oui – ~~Non~~.
- Existe-t-il salle de bains – lessiveuse – ~~salle d'eau~~ – lave-vaisselle – séchoir – ~~boiler~~ – ~~salle de douche~~: Oui - ~~Non~~.
- Eclairage TBTS placé: Oui – ~~Non~~. pas d'acces
- Chauffage électrique placé: ~~Oui~~ – Non.

~~INFRACTIONS CONSTATEES - REMARQUES~~ - NOTES:

prévoir l'équipotentiel radiateur sdb
(circuit G en attent)

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: voir verso.

CONCLUSION: Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

L'installation est conforme ~~sous réserve de ☐ (voir verso).~~ Le DPCDR général est - ~~était~~ plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux - ~~trois~~ personnes intéressées.

~~L'installation n'est pas conforme. Le DPCDR était plombé.~~

L'installation doit être vérifiée avant le 24/10/2008 (art. 271 RGIE) ainsi qu'après toute modification ou extension importante.

~~L'installation peut être mise - maintenue en service pour autant qu'il soit rémédié sans retard aux infractions mentionnées.~~

L'installation ~~ne~~ peut ~~pas~~ être mise - ~~maintenue~~ en service.

Vu le 27/10/2003

L'AGENT VISITEUR:
~~N° + nom + signature~~
Contrôlé par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date/Datum ...
Agent 246 W. Beinker

NOM - FONCTION/QUALITE:
Vu agent à la date ci-dessus

VISA DU DISTRIBUTEUR:
ASSOCIATION LIEGEOISE D'ELECTRICITE
CENTRE D'EXPLOITATION
Herman LOHEST à SPRIMONT
42, Rue d'Aywaille
4140 SPRIMONT
Tél. : 04 / 368.43.11
Fax : 04 / 368.43.24

DATE:

Approbation: TDIR

Feuillet n° 103085

SGS

BELTEST ACCREDITE EN 45004

Registre n°: 46875 Scellé n°: 29613

ADRESSE DE L'INSTALLATION: r. S. Branckaert 1
4610 Bellaire

PROPRIETAIRE: M. Fleron
Adresse: r. S. Branckaert 1 4610 Bellaire

DEMANDEUR: idem
Adresse:

INSTALLATEUR: idem
Adresse:

~~TVA~~ ou CI: 419003750220 6.4.03 Sauvage

DISTRIBUTEUR: ALE Compteur n°: Index:

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Appareils de mesures utilisés: Mesureur de terre n° SGS: B0709 - Mesureur d'isolement n° SGS: B0709 Mesureur de continuité n° SGS: B0709

Schéma liaison à la terre: TT – ~~TN~~ – ~~IT~~

Date du contrôle: 24-10-2003

Installation: Domestique (RGIE art. 86) TEC EE 102 – 112 – 122 – 902
~~Industrielle (RGIE art. 87/86 – 88) TEC EE 211 – 212~~
Y a-t-il nécessité de zoner: ~~Oui~~ / Non

Type de contrôle: examen de conformité avant mise en usage (RGIE art. 270) (Prescriptions distributeur)
~~visite de contrôle périodique (RGIE art. 271) (RGPT art. 262) (Prescriptions distributeur)~~
~~visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art. 276) (Prescriptions distributeur)~~ (Information importante au verso)

Type d'installation: ~~Existante~~ – Nouvelle – ~~Extension – Modification – Temporaire – Chantier~~

Type locaux – compris dans l'installaton: habitation (maison, ~~appartement, autres...~~), ~~compteur de chantier "domestique", parties communes d'une installation résidentielle~~,

Début des travaux: fondations ~~avant~~ – après 1.10.81 – Installation électrique ~~avant~~ – après 1.10.81 – 1.1.83 – BA4/BA5: ~~Oui~~ - Non

Raccordement: Tension: II 230 V AC~~DC~~; Protection raccordement: Existante: A – Prévue: 50 A

Câble alimentation tableau principal: XVB4 x 10 mm²; Inter. général DPCDR 63 A, type: A

Type électrode de terre: boucle – ~~barres - piquets – conducteur horizontal~~

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 19; R_a= 10 Ω; $R_{i\ tot}$ = 16 MΩ

DESCRIPTION: ☐ Voir schéma en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
63 II	10.000	300
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
63 II	10.000	30
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
		A B C D E F (g)

- Les DPCDR installés sont adaptés à la valeur de la résistante de dispersion de la prise de terre: Oui – ~~Non~~.
- Les protections installées contre les surinstensités sont adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent: Oui – ~~Non~~.
- Existe-t-il salle de bains – lessiveuse – ~~salle d'eau~~ – lave-vaiselle – séchoir – ~~boiler~~ – ~~salle de douche~~: Oui - ~~Non~~.
- Eclairage TBTS placé: Oui – ~~Non~~. pas d'accès
- Chauffage électrique placé: ~~Oui~~ – Non.

INFRACTIONS CONSTATEES - REMARQUES - NOTES:

prevoir l'équipotentiel radiateur sdb
(circuit g en attent)

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: voir verso.

CONCLUSION: Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.
L'installation est conforme ~~sous réserve de ☐ (voir verso)~~. Le DPCDR général est - ~~était~~ plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux - trois personnes intéressées.
~~L'installation n'est pas conforme. Le DPCDR était plombé.~~
L'installation doit être vérifiée avant le 24/10/2008 (art. 271 RGIE) ainsi qu'après toute modification ou extension importante.
~~L'installation peut être mise - maintenue en service pour autant qu'il soit rémédié sans retard aux infractions mentionnées.~~
L'installation ne peut pas être mise - ~~maintenue~~ en service.

Vu le 28/10/2003

L'AGENT VISITEUR:
N° + nom + signature

Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS Bureau NIVELLES
Date/Datum
Agent 246 W. Beinker

NOM - FONCTION/QUALITE:
Vu agent à la date ci-dessus

DATE:

ASSOCIATION LIEGEOISE D'ELECTRICITE
CENTRE D'EXPLOITATION
Herman LOHEST à SPRIMONT
42, Rue d'Aywaille
4140 SPRIMONT
Tél. : 04 / 368.43.11
Fax : 04 / 368.43.24

Approbation: TDIR

Feuillet n° 103085