Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw
Meulestraat 31
8730 Beernem
Ondnr BE 0831.542.002
TEL: 050 68 55 55
info@KEURteam.be
www.KEURteam.be

526-INSP

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: **20180129-019-018** Datum onderzoek: **22/01/2018** Agent: **Dierick J.** HK: 22/01/2043 CFM: ☑ 1/1

ALGEMENE GEGEVENS

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek:	**Zottegemsesteenweg 56 ,9630 Roborst**		
Opdrachtgever:			
Bedrijf:	**ARS Energetica**	Ond nr / IDnr:	**BE0502884325**
Eigenaar:			
Type lokalen:	**Woning**		
Doel onderzoek:	**271 - Controle onderzoek**		

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN-code/Zegel:	**0012438**
Nominale spanning:	**3 x 230V**
Hoofdbeveiliging:	**40A**
Voedingsleiding:	**3 x 10 mm2 VOB**
Elektrode type:	**Pen/Baren**
Aantal borden:	**1**
Aantal stroombanen:	**14**
Waarde ADS:	**300mA 40A**

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting:	**ok**
ADS testknop:	**ok**
ADS foutlus:	**ok**
Bescherming RA OA:	**ok**
R isolatie:	**OK, > 0,5 MΩ**
R aarde:	**25,60 ohm**
Schema's:	**ok**
Staat vast elektrisch materieel:	**ok**



TOELICHTING

De elektrische installatie is geschikt voor een aansluiting van 3x230V tot en met 40A.

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.
De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op **22/01/2043** of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.
Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Dierick J.** Datum vrijgave: 29/01/2018