N°234-INSP

ELECTRO TEST
Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formations

Electro-Test VZW/ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
T +32 (0)2 751 98 39 F +32 (0)2 751 52 09
E info@electro-test.be W www.electro-test.be

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: **N° de rapport:**	176/2019/7/22/3		**Datum van bezoek:** **Date de visite:**	22/07/2019	
Opdrachtgever: **Donneur d'ordre:**	HERBOTS & ANDRIES Hertendreef 49 - 2900 SCHOTEN BTW BE 0671.478.837			**IK:** **CI:**	
Distributienetbeheerder: **Gestionnaire de réseau:**	Eandis	**Nr teller:** **N° compteur:** **Nr teller nachttarief:** **N° compteur tarif de nuit:**	534146	**EAN-nr:** **N° EAN:**	
Plaats van het onderzoek: **Lieu du contrôle:**	Rotterdamstraat 21 B2E - 2060 ANTWERPEN				
Eigenaar: **Propriétaire:**	HERBOTS EN ANDRIES Hertendreef 49 - 2900 SCHOTEN				
Installateur:	OSLAK			**BTW/TVA:**	
Gebruikte interne procedure: **Procédure interne utilisée:**	F-ELS270/APP3 (Conformiteitscontrole van 3 app op hetzelfde adres)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE **Art. hh:** 86 - **Art. onderzoek:** 270

Onderzoek: / Contrôle: Appartement 2 E VERD.

TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	**Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:**	**Max. beveiliging / Protection max.:**
2x230V	4 **x** 10 mm² XVB	40A

Aardelektrode / Electrode de terre: Pen/Piquets 17.24 **Ohm** **Isolatie / Isolement:** >1 **MOhm** **Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:** 1

Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels: **Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux:** 15

In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE
40A	300mA	A/s	15	OK	OK	270
40A	30mA	A/s	9	OK	OK	270

Visueel nazicht Algemeen: / Contrôle visuel général: OK **Rechtstreekse aanraking: / Contact direct:** OK **Onrechtstreekse aanraking: / Contact indirect:** OK **Aansluitingen: / Raccordements:** OK **Equipotentiale verbindingen: / Liaisons équipotentielles:** OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Verlichting te plaatsen


Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 22/07/2044


Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):



AYDEMIR Bilgin

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.
Rappel des preserpitions réglemetaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constattées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbale de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

2e Verdieping




ELECTROTEST
Bilgin Aydemir
Inspecteur
bilgin.aydemir@electrb-test.be
Gsm 0475 75 38 31

Plaats van de elektrische installatie
Oslak Bouw
Rotterdamstraat 21 Bus 2
2060 Antwerpen
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 3/4
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

3e Verdieping



ELECTROTEST
Bilgin Aydemir
Inspecteur
bilgin.aydemir@electro-test.be
Gsm 0475 75 38 11

Plaats van de elektrische installatie
Oslak Bouw
Rotterdamstraat 21 Bus 2
2060 Antwerpen
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 4/4
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz