VINÇOTTE

VINÇOTTE vzw
Erkend Controleorganisme / Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde - België
BTW: BE 0402 726 976 - RPR Brussel - BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 - BIC: GEBABEBB

Verslag nr: P0366 9942

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent — Tel. +32 9 244 77 11 — gentinfo@vincotte.be
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde — Tel. +32 2 674 57 11 — brussels@vincotte.be
Noordlaan 23, 2140 Antwerpen — Tel. +32 3 221 86 11 — antwerpen@vincotte.be
Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux — Tel. +32 81 432 611 — gembloux@vincotte.be

N 194552

Real code: 6

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :
Naam, voornaam : Manavi
Identiteitskaart nr : BE 7032 7119 44
BTW nr : BE

Installatie :
Naam, voornaam : Manavi
Adres : ST Gorismaat 7 Bus
Post nr - Stad : 2340 Beerse
Tel :

Eigenaar of beheerder :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270	☒ ingebruikname ☒ wijziging ☒ uitbreiding ☐ meting ☐ tijdelijk	☒ Art 86 ☐ Art 87 ☐ Art 88 ☐ Art	☒ Art 271 bis ☐ Art 278 ☐ Art ☐ Art	☒ Woongenheid ☐ Huishoudelijke werkeenheid ☐ Gemeenschappelijke delen ☐ Werkeenheid
☐ Art 271	☐ periodiek ☐ controle ☐			
☐ Art 276	verbalisering ☐ Art 276bis : verkoop van een woongenheid			

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr : 1EM2 515 meterstand dag : 46 (00) nacht :	☐ kWh excl. nacht meter nr : Referentie :
	Berekening aansluiting (A) : ☐20 ☐25 ☐32 ☒40 ☐50 ☐63 ☐80 ☐100 ☐	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_0 : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐	Type aardelektrode : ☒ aardingsstaf ☐ pen / band
	Maximale nominale stroom (A) : ☐20 ☐25 ☐32 ☒40 ☐50 ☐63 ☐80 ☐100 ☐	
	Voedingsleiding hoofdkring : 4x 16 mm² Type : XVB	
Beschrijving installatie (☒ zie bijlage(n))	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal banken : 2 Aantal eindstroombanen :	

Meetgegevens - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Meetlijn	☐ Toestelkoffer	☒ Materieel	☒ Isolatiestaat	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand 3,3 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau > 2 MΩ		☐ Controle foutlus	☒ Aardingsconditiviteit		☒ Test diff.
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld	☒ werd verzegeld	☐ werd niet verzegeld	☐ kan niet verzegeld worden			

Inbreuken - Opmerkingen *(voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)*

Inbreuken Nieuwe installatie ☒ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie ☒ Nihil	
Opmerkingen ☒ Nihil	Voor DNB of aangeslotene

Besluit(en) :
☒ De nieuwe installatie voldoet / voldoet niet aan het AREI
☒ De bestaande installatie voldoet / voldoet niet aan het AREI

De volgende controle dient opnieuw gecontroleerd te worden voor : 31/12/2025
☒ binnen de wettelijke termijn opgelegd door organisme FA

Agent bezoeker
Naam : Berghmans Agent nr : 3626 Datum : 3/12/2017
Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : ☒ duitsschema('s) 1 ☒ Eéndraadschema('s) 1 ☐

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier door elke eventuele wijziging te vervolledigen.
De Federale overheidsdienst economie dient bij elke ongeval, milststraats of brandschade te wijzen aan welke dat waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De certificatie heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
› De basis van de hierboven vermelde informatie is het niet invasief de delen van de installatie.
› Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek en gevat van twijfel over de volledigheid van deze opmerken, rodigen we u ter meerte uit op een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
› De werken nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en de installaties moeten getoetst worden zodat de in overtreding zijnde installatie indien ze in dienst blijft geen gevaar vormt voor personen buiten bij het nieuw controlebezoek, na max 5 jaar de overtredingen niet verdwenen zijn moet het orgaan organisme dat belast is met het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Administratie Directie Energie die bevoegd is met het nodig toezicht.