CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma	volgnummer attest: 202611160818-75931
naam: Bel Group bv - TankControle	**technicus**
straat en nummer: Endepoelstraat 3A bus 001	voornaam en naam: Frank Scherens
postcode en gemeente: 3210 Linden	
tel.: 016/601640 gsm:	erkenningsnr.: SV07801
fax:	**datum controle: 16/11/2026**
email: TankControle@belgroup.be	
ondernemingsnummer: BE0506.938.331	arbeidsduur: van 08:18 tot 08:23

klant ☑ particulier ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ onderneming	**adres opslagtank indien verschillend van klant**
naam: Cornelissen Nico	naam contactpersoon: Cornelissen Nico
straat en nummer: Zavelstraat 67	straat en nummer: Zavelstraat 67
postcode en gemeente: 3590 Diepenbeek	postcode en gemeente: 3590 Diepenbeek
tel.: gsm:	tel.: gsm:
email:	email:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier		**onderneming**	
☑ niet-ingedeeld			
☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)	☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 100kg)
inhoud (l): 4900	☐ klasse 2	inhoud (l):	☐ klasse 2
	☐ klasse 1		☐ klasse 1
☐ ondergronds	☐ groeve	☐ cilindrisch	☐ staal (enkelwandig)
☑ bovengronds	☑ niet toegankelijk	☐ rond	☑ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☑ andere	☐ andere kunststoffen
		rechthoekig	☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 16/11/2003		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:	☑ gasolieverwarming type A	☐ gasolieverwarming type B	☐ diesel
	☐ lampolie type C	☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☑ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk: wildri	fabricagenummer: 0503
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 26	☐ n.v.t. ☑ nr. prototypekeuring: atk
norm: vlarem II	
inhoud (l): 4900	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☑ niet aanwezig

visuele controle

toezichtsput/mangat	staat toezichtsput	☐ ok	☐ niet ok	**leidingen en toebehoren**			
☐ aanwezig	dichtheid toezichtsput	☐ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☑ ok	☐ niet ok
☑ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☑ ok	☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen		☑ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en	☑ aanwezig	☑ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig				terugvoerleiding	☐ niet aanwezig		
☑ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	☑ aanwezig	☑ ok	☐ niet ok
					☐ niet aanwezig		
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:			

opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☑ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☑ ok	☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☑ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☑ nee	

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☑ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstr. / andere	☑ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem		aanwezig		controle werking	
	fluit	☑ ja	☐ nee	☑ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm):			
		pH:			
		geleidbaarheid (mS/cm):			
		bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☐ nee			
		☐ ok ☐ niet ok			
	☑ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☑ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok				
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☑ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent ☑ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☐ fluïdum		☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok
		☑ andere: Kijkvenster		☑ ok	☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal			☐ ok	☑ niet ok
dichtheidsbeproeving	☑ n.v.t.				
	☐ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV):			
		onder het vloeistofniveau (dBµV):			
		☐ overdruk, drukverlies (mbar/h):			
		☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h):			
		☐ andere:			
	opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok,	☐ niet aanwezig	☑ n.v.t.
	opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☑ ja	☐ nee	☑ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☑ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☑ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☑ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden
Kijkglas aanpassen naar lekdetectie prototype gekeurd.

EINDBEOORDELING	
☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☑ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

AANGERADEN VOLGENDE KEURING: 16/05/2027	
 handtekening erkend technicus naam: Frank Scherens	voor kennisname  handtekening klant naam: Cornelissen Nico hoedanigheid: Klant