1.Fev. 2005 18:22 MAR RENOV 02 4113664

3704A00003

AIB-VINÇOTTE Belgium, association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE - SERVICE EXTERNE POUR LES CONTROLES SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Siège social: Diamant Building, Boulevard A. Reyers, 80, 1030 Bruxelles
Tél.: 02 674 57 11 - Fax: 02 674 59 59 - Télex: 23166

AIB VINÇOTTE BELGIUM

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☒ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Code PC Résl. ☐

☐

Personnes responsables de l'exécution du travail:
Nom, Prénom:
N° de TVA:
ou n° de la carte d'identité:
Distributeur:

Compteur: n°: 5762019 index:
Type de comptage: ☐ jour - ☒ bihoraire - ☐ nuit -

RAPPORT n°: P021620804/VIL
Membre n°:
Installation: Nom: 1er etage
Adresse: Rue de Laeken 120 1000 Bxl
Date de visite: 17/01/2005
Propriétaire ou Mandataire: Tél.:
Nom, Prénom:
Adresse:
Demandeur: Abdel Zeknini

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☐ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☒ Existante ☐ Temporaire
Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐

Installation conçue pour la tension de 230 V, AC, Protection branchement: 40 A Type:
Description du branchement: Sous terrain Type câble: Section: x mm²
Alimentation tableau principal: 4 x 10 mm² Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux:
Type de prise de terre: piquet Résistance de dispersion: 16 Ohms Isolement général: M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

Detail Voir schema en annexe		

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Neant

Le différentiel général était - a été - plombé
L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 17/01/2030 ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:
LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - ~~N'EST PAS~~ - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
L'INSTALLATION - ETAIT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le
Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes:
VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
Nom, N° Agent, Signature

AIB-VINÇOTTE BELGIUM
MUYLDERMANS JAN
Agent 2182
CENTRUM DIV. CENTRE
TEL. 02/674 57 11

15 001 0 1 15

026095023

1er étage



CH. DE GAND.
1080 · BRUXELLES
TVA: BE 471972 603

INSTAL-ELEC
S.P.R.L.
ELECTRICITE GENERAL
GSM: 0477 18 74 17

Rue de LAKENE N° 120

AIB-VINÇOTTE BELGIUM
MUYLDERMANS JAN
Agent 2182
CENTRUM DIV. CENTRE
TEL 02/674.57.11

01/0_ 1.Fev. 2000 10:23 MAR RENOV 02 4110004 INSTAL-ELEC 026095023 002

1er étage



CIA DE GAND
1080 BRUXELLE.
TVA: BE 471 972 603

INSTAL-ELEC
S.P.R.L
ELECTRECITE GENERAL
GSM: 0477 18 74 17

Rue DE LAKENE N°120

17/01/05

AIB-VINÇOTTE BELGIUM
MUYLDERMANS JAN
Agent 2782
CENTRUM DIV. CENTRE
TEL 02/674.57.11
BELGIUM

1/0 1.Fev. 2005 18:23 260950 MAR RENOV 02 4113004 ELEC 001
026095023