3704A00004

Tél.: 02 674 57 11 - Fax: 02 674 59 59 - Telex: 23160

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☒ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Code PC Rési. ☐

AIB VINÇOTTE BELGIUM

1

Personnes responsables de l'exécution du travail:
Nom, Prénom: Instal - Elec
N° de TVA:
ou n° de la carte d'identité:
Distributeur:

Compteur: n°: 5905365 index:
Type de comptage: ☒ jour - ☐ bihoraire - ☐ nuit -

RAPPORT n°: PO 2162 0804 / U.C
Membre n°:
Installation: Nom: 2ieme etage
Adresse: Rue de Laeken 120
1000 Bxl
Date de visite: 17/01/05
Propriétaire ou Mandataire: Tél.:
Nom, Prénom:
Adresse:
Demandeur: Abdel Zekrini

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☐ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☒ Existante ☐ Temporaire
Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐

Installation conçue pour la tension de 230 V, AC, Protection branchement: 40 A Type: II
Description du branchement: Sous terrain Type câble: Section: x mm²
Alimentation tableau principal: 4 x 10 mm² Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux:
Type de prise de terre: piquet Résistance de dispersion: 16 Ohms Isolement général: M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

Detail voir schema en annexe		

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Le différentiel général était - a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 17/01/2030 ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:
LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - ~~N'EST PAS~~ - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
L'INSTALLATION - ETAIT - PEUT ETRE - ~~NE PEUT PAS ETRE~~ - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes:
VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
Nom. N° Agent. Sign.

AIB-VINÇOTTE BELGIUM
MUY DERMANS JAN
Agent 2162
CENTRUM DIV. CENTRE
TEL. 02/674 57 11

02609503

15 01 0 1 15

2ème étage



CLAIRE GAND
1080 BRUXELLES
TVA: BE 471972603

INSTAL-ELEC
SPRL
ELECTRICITE GENERAL
GSM: 0477 18 74 17

Rue LAKENE N°120

AIB-VINÇOTTE BELGIUM
MUYLDERMANS JAN
Agent 2162
CENTRUM DIV. CENTRE
TEL. 02/674.57.11

2ème Etage



CA. DE GAND
1080 BRUXELLES
TVA : BE 471972603

INSTAL-ELEC
SPRL
ELECTRICITE GENERAL
GSM : 0477 18 74 17

RUE DE LAKENE N°720

17/01/05

AIB-VINÇOTTE BELGIUM
MUYLDERMANS JAN
Agent 2162
CENTRUM DIV. CENTRE
TEL. 02/674.67.11

Muyldermans