# Energieprestatiecertificaat

BOUW

## Residentiële eenheid



**Stationsstraat 91 bus 00C2, 3370 Boutersem**

appartement

identificatiecode: 24016-G-DBA_2017030326/EP12733/A001/D01/SD023

## Energielabel




De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

**Verklaring van de verslaggever**

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **21-01-2020**

Handtekening:

JOKE DE VROEDE

STRUKTUUR
EP12733

Dit certificaat is geldig tot en met **20 november 2029.**

# Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

## E-peil

✓ Het E-peil voldoet.




## Andere eisen

✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Vensters
- ✓ Dak
- ✓ Andere constructiedelen

✓ Het K-peil (K33) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .

✓ Het risico op oververhitting is beperkt .

✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

## Algemene gegevens

| | |
|---|---|
| **Datum aanvraag vergunning** | 15/07/2017 |
| **Datum einde van de werken** | 20/11/2019 |
| **Datum ingebruikname** | - |
| **Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)** | 6.305 |
| **Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))** | 86 |
| **Beschermd volume (m³)** | 286 |
| **Verliesoppervlakte (m²)** | 135 |
| **Bruto vloeroppervlakte (m²)** | 93 |
| **Infiltratiedebiet (m³/(h m²))** | 12,00 |
| **Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))** | 0,42 |
| **CO2-emissie (kg/jaar)** | 1.625 |
| **Gebouw-id / gebouweenheid-id** | 18899782 / 20578962 |

**Meer informatie?**
- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

**Gegevens verslaggever:**
JOKE DE VROEDE
STRUKTUUR
Dorpsstraat 90, 9800 Astene
EP12733 | 0872274280

**Premies**
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.