Keuring Service Vlaanderen
Btw BE0799592675
info@keuringservicevlaanderen.be

OFFERTE

Herstellingswerken

S204702

Offertedatum	14/11/2026
Geldig tot	14/12/2026
Keuringsverslag	DOM-2026-2RPVNH
Interne ref.	DP-2611-4GBP0D

Adres van de werken

Ninoofsesteenweg 779
1703 Dilbeek

Klant

Certoo Srl
info@certoo.be

Bij de keuring van de elektrische installatie (verslag DOM-2026-2RPVNH) werden inbreuken vastgesteld. Hierbij onze offerte voor de herstellingswerken.

Omschrijving	Aantal	Eenh.prijs incl. btw	Bedrag incl. btw
102 – Situatieplan is niet aanwezig, is onvolledig of komt niet overeen met de installatie.	1	410,00 €	410,00 €
201 – De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.	1	70,00 €	70,00 €
208 – De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden.	1	85,00 €	85,00 €
304 – De waarde van de isolatieweerstand, gemeten onder de testspanningen, moet voor elke kring, waarbij de verbruikstoestellen afgekoppeld zijn, minstens gelijk zijn aan 1000 maal de waarde in V van…	1	85,00 €	85,00 €
225 – Bedieningshendel hoofdschakelaar is beschadigd of ontbreekt.	1	op offerte	op offerte
235 – Het elektrische materiaal is te bevestigen volgens de regels van het goed vakmanschap.	1	op offerte	op offerte

TOTAAL INCL. BTW 650,00 €

Alle prijzen zijn inclusief btw.

De posten « op offerte » worden na een bezoek ter plaatse geprijsd.

Om deze offerte te aanvaarden of een vraag te stellen, beantwoordt u de bijhorende e-mail of schrijft u naar info@keuringservicevlaanderen.be met vermelding van referentie S204702.

Keuring Service Vlaanderen is een onderneming die los staat van het organisme dat de keuring uitvoerde.