Normec BTV Vlaams-Brabant
Nieuwlandlaan 105 (B412)
3200 Aarschot
016 63 47 45
planning.oost-btv@normecgroup.com

Verslagnr.: R2026-HBS9X-03-11-69643_V1
Uitgiftedatum verslag: 6/11/2026
Nr. agent-bezoeker: 0929

115-INSP

VERSLAG VAN DE CONTROLE VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAGE EN ZEER LAGE SPANNING

Datum controle:	04/11/2026:14:00 - 14:55		
Plaats controle:	Reststraat 32 Reststraat 32 3390 Tielt-Winge	**Opdrachtgever:**	Eco-Techniek Diestsesteenweg 44 3390 Tielt-Winge
Aanwezige personen:			
Referentie klant:	261103 Nolmans		

DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS CONFORM

Identificatie van de personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk

Installateur: **Eco Techniek**
Adres: Diestsesteenweg 29, 3390 Tielt Winge
BTW-nummer: BE0511.965.307

Identificatie van de elektrische installatie

Eigenaar : **Wilfried Nolmans**
Adres : Reststraat 32, 3390 Tielt Winge



EAN-Code : 541449400000298443
Tellernummer : 1SAG3100486244
Type lokaal : Wooneenheid
Type installatie : ☑ Wooneenheid
Datum van de installatie : ☑ Vóór 01/10/1981 ☑ Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020 ☑ Vanaf 01/06/2020

Gegevens van de controle

Controle volgens werkinstructie PE06 en de hieronder vermelde voorschriften.
Type controle volgens Boek 1 : ☑ Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname (6.4)
☑ Controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1.)
Toepassing afwijkingen deel 8, Boek 1 : Ja

Gegevens van de elektrische installatie

Nominale spanning en aard van de stroom	3 x 400V + N	Nominale waarde bescherming aansluiting	20 A
Doorsnede voedingsleiding hoofdbord	4 x 10 mm²	Type algemene schakelaar	Diff 4p 40A/30mA
Type aardelektrode	Aardingsbaren	Geaard netsysteem	TT
Aantal borden	1	Aantal eindstroombanen (reserve inbegrepen)	17

Aanwezige schema's : ééndraadsschema en situatieplannen
Verslag gelijkvormigheidscontrole : Zie opmerkingen

Beschrijving

Vernieuwing elektrisch verdeelbord en controle voor verkoop oude installatie.

Resultaten van de controle

Spreidingsweerstand van de aardverbinding (Ohm)	16,01
Waarde van de algemene isolatieweerstand (Mohm)	123,9
Test van de differentieelstroombeschermingsinrichtingen via testknop	OK
Test van de differentieelstroombeschermingsinrichtingen via opwekken foutlus	OK
Continuïteit van de beschermingsgeleiders	OK

Inbreuken

Geen

Opmerkingen

1. Dit controlebezoek heeft ook als doel om het dossier van de elektrische installatie opnieuw te vervolledigen (afwezigheid vorige controleverslagen).

Besluit

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd voor: 03/11/2051

Nr. agent-bezoeker,

0929

vr. De Directeur,

-

Mededelingen

1. Uitgevoerde controles

Tijdens het controlebezoek van huishoudelijke installaties:

a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen;
b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeel- en schakelborden, ...;
c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
d) de controle van de werking van de differentieelstroombeschermingsinrichtingen via de eigen testinrichting;
e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroom-beschermingsinrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de contactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I;
g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

2. Plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater in huishoudelijke installaties

a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole en/of het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
d) de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

3. Algemene mededelingen

a) Betekenis van:
- inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek 'controle' staat, wat invloed heeft op de besluitvorming. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): vaststelling/ gebrek.
- opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico inhouden, of organisatorische gegevens. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): nota.

b) Wanneer een verslag wordt geïdentificeerd met een versienummer hoger dan V1, dan annuleert en vervangt deze versie alle voorgaande versies. De eerdere versies mogen niet langer worden gebruikt.
c) Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
d) Een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen wordt bewaard gedurende vijf jaar door het erkend organisme. Gedurende deze periode kan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van een elektrische huishoudelijke installatie bij het betrokken erkend organisme verzoeken om een duplicaat van het verslag van de positieve gelijkvormigheidscontrole, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen te krijgen.