



Personnes responsables de l'exécution du travail:

Nom, Prénom: **SAL JONGH BRADON**

N° de TVA: **41P 427 574**

ou n° de la carte d'identité: **Electrabel**

Distributeur: **Electrabel**

Compteur: n°: _____ index: _____

Type de comptage: ☐ jour - ☒ bihoraire - ☐ nuit - **2556**

RAPPORT n°: **M5/M54148616R**

Membre n°: _____ Quittance n°: _____

Installation: Nom: **M^{re} et M^{re} FREROTTE**

Adresse: **me de Bonillon, 420**

5570 VONECHE

Date de visite: **25.08.1998**

Propriétaire ou Mandataire: Tél.: _____

Nom, Prénom: **M^{re} et M^{re} FREROTTE**

Adresse: **idem**

Demandeur: _____

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☒ 276 RGIE Nature de l'installation: ☐ Nouvelle ☒ Extension ☐ Modifi. ☒ Existante ☐ Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐ R.T. ☐ de la Cie d'électricité

Installation conçue pour la tension de **3x400** V, AC, Protection branchement: **100 A Type: à place**

Description du branchement: **Aerien** Type câble: **EXVB** Section: **4 x 16** mm²

Alimentation tableau principal: **4 x 16** mm² Nbre de tableaux: **1** Nombre de circuits terminaux: _____

Type de prise de terre: **pique** Résistance de dispersion: **80** Ohms Isolement général: **> 95** M Ohm

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

sur schémas		

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso)

rien		
3		

Le différentiel général ~~est~~ **a été** plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le **25.08.2003** ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE: **EST** N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS
L'INSTALLATION - **ETAIT** **PEUT ETRE** - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso)

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le _____

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: **5**
VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
Nom, N° Agent, Signature

