





- Alle funderingen steeds tot op vorsbrijp diepte en draagkrachtige grond, met min. grondrust van min. 1 kg/cm²
Min. diepte 80cm onder afgewerkt peil en min. hoogte van de sokkel 60 cm.
- Funderingssokkel bij voorkeur te wapenen, en zoker onder de zool breder dan 70 cm. Betonkwaliteit volgens NBN C16/20.
- Volgens voorschriften nieuwe bouwwetgeving.
- Het onderzoeksrapport is niet gekend.
- Het ondergrondonderzoek dient steeds bevraagd en besteed.
Min. 1 laag muurfolie rondom te plaatsen. Opgelet: juiste keuze van muurfolie wapening in functie van dikte voeg en mate van vochtigheid
- Onder alle opgaande metselwerk steeds voldoende vochtweringen te plaatsen.
Bij voorkeur 2 lagen. Max. 5 cm boven vloerpas.
- Boven alle openingen in het buitenparement dient voldoende vochtwering geplaatst.
- Alle gevelmetselwerk dient voldoende verankerd en verbonden gebakt te worden.
Zeker om de 50 cm hoogte en onder alle beton en dijaloppingsgrenzen.
- Voldoende uitzettingsvoegen dienen voorzien te worden.
- Alle gevels dienen verankerd te worden met inox materiaal.
- Alle betonwerken volgens bijzondere studie, steeds voldoende wapening te voorzien volgens studie bureau.
Indiferts en overzijden volgens studie. Steeds over de volle oppervlakte een waperingsnet van min. 5 mm/150/150mm te plaatsen.
- De op het plan aangeduide passen van de rolering zijn steeds de kleinst bodem buis.
- De rolering steeds met een vrouwelijk stuk beeindigen.
- Alle afmetingen zijn va de maatvoering van het grondplan af te leiden en moeten in overeenstemming gekoen worden met het aan te sluiten toestel.
- Voldoende verluchtingen te voorzien.
- Voldoende verankeringen in de toppvrels.
- Alle ruimtes steeds voldoende te verluchten.
- Sinds 1 april 2004 is de regelgeving rond het grondverzet voor iedereen van kracht. Deze regelgeving staat beschreven in hoofdstuk 10 van het Vlarebo (Vlaams reglement bodemsanering).
- Steeds de Architect en V.C. schriftelijk te informeren
- Alle te plaatsen ramen steeds
- In dielen steeds voldoende inox ladderhaken te plaatsen.
- In de gevels steeds voldoende inox stollinghaken te plaatsen.
- Alle openingen steeds direct dicht te maken.
- Steeds en direct voldoende borstwerringen te plaatsen.
- De werf vollen nodig te melden aan N.A.V.B.
- Op de werf dienen de veiligheidsvoorschriften van het A.R.A.B. en codex.
- Alle verbindingen
- Verboden toegang voor onbevoegden en voldoende werfafsluiting te plaatsen.
- Elke wijziging aan plan, dient door de architect uitdrukkelijk schriftelijk te worden bevestigd, anders vervalt diens verantwoordelijkheid dadelenteffend.
- Alle gevelmetselwerk dient kort na het opvoegen met een vochtwerend product behandeld te worden.
- Steeds voldoende uitzettingsvoegen te voorzien.
- Alle te plaatsen dakvensters dienen goed verankerd.
- De uitvoerder dient zelf steeds de nodige vangen te voorzien.
- Bij voorkeur steeds zo klein mogelijke formaten van tegels te gebruiken.
- Chapes en ondervloeren steeds te wapenen.
- Randisolatie min. 8 mm dikte.
- Alle mortels en lijmen steeds voldoende elastisch.
- PU en PIR schuimen van de nieuwste generatie.
- Alle materialen dienen ATG goedgekeurd te worden vooraleer te betegelen.
- Alle materialen moeten ATG goedgekeurd zijn.
- Opgelet: lood wordt door bepaalde siliconen aangetast.
- Zink onder oxidirhuid wordt evenens aangetast.
- Bij afbraak dient de bestaande rolering tijdelijk afgedicht te worden.

- Alle premiaaanvragen en belastingsvermindergen zijn door de bouwheer te ondernomen en zijn geen onderdeel van de taak van de architect.

Opgelet: nieuwe norm NBN S01-400-1 inzake akoestische isolatie binnenkort van toepassing.
Nieuwe norm voor geldegd gaa NBN S12-002 VERGD 2007 is reeds van toepassing.

De norm stelt dient te voldoen aan het decreet van 5 mei 2008 (BS 13/06/2008)
houdende de bevelliging van energieprestaties en binnenklimaat (Epb- Setbet)- 10 jaar.

- de diameters van de riolerngsbuzen dienen door de ingenieur techneken van de constructeur te worden bepaald.
-funderingen dienen tot op draagkrachtige en vorsbrurdje grond te worden uitgevoerd.
- de structuur van het gebouw dient door de ingenieur stabiliteit of door de architect te worden bepaald
dauok de sectries van de bepaalde onderdelen van de structuur

- Alle dikkte van zowel isolatie- als dragende materialen moeten bepaald worden door de persoon die aangesteld werd voor de energie prestatie berekening.
De berekening en eventuele wijzigingen dienen schriftelijk aan de architect meegedeeld te worden.

- indien er wijzigingen aangebracht worden aan de plannen, dient deze (=fax, email, post,...) schriftelijk op de hoogte gebracht worden.
- alle afmetingen dienen door de aannemer ter plaatse gecontroleerd te worden vooraleer de werken aan te vangen.
- De uitvoeringsplannen van de constructies dienen voorafen de werken aan te vangen, ter goedkeuring aan de architect voorgelegd te worden.
- De ruwbouwaannemer de bouwwerf (=aanduiding waar het bouwwerk zal worden gekonstrueerd) dient de architect hiervan schriftelijk (=fax, email, post,...)op de hoogte worden gebracht en dient de architect zijn goedkeuring te geven.

Enske energieprestatie regelgeving
De isolatiewaarden en waarden worden pas definitief na de volledige keuze van alle materialen en na controle van de energieverslaggever.

ARCHITECTENBUREAU VANHOORN FREDERIC
Kantoor
Christinenweg 298
8460 Jabbeke
Maatschappelijke zetel
Flaminck Park 5
8460 Jabbeke
tel. 050/84/768
email. info@vanhoorn.be
website: www.vanhoorn.be

HET BOUWEN VAN TWEE EENGEZINSWONINGEN EN EEN MEERGEZINSWONING

LIGGING	Zandvoordestraat 26 8460 Oudenburg AFD. 1 SEC. B nr. 627TS
BOUWHEER	JPB building BVBA Dhr. Jean-Paul Beuselinck Hoogveldstraat 7 8020 Ruddervoorde Tel. 0486/55.55.36
	BOUWAANVRAAG
INHOUD	Plannen lot 3 grondplan niv 1 grondplan niv 2 grondplan niv 3
PAD	Z:\Data D schijf\DOSSIERS\DOSSIERS\1425 JPB Oudenburg Zandvoordsestraat\02 plannen\1425_BA_1.10.dwg
CONTACT	laurens@vanhoorn.be
DATUM	BOUWAANVRAAG: 17/07/2020
	PRINTDATUM:17/07/2020

P-1425-0

SCHAAL
1/50

4/6