



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR GB / 07 / 454 - NO
ADRES INSTALLATIE: WEELEDE STR. 113
1381 - WEELEDE
EIGENAAR : STABEL
Adres :
OPDRACHTGEVER : ELEKTRO STABEL OND
Adres :
INSTALLATEUR : L381 - POPPEL
Adres :
BTW of :

STROOMVERDELER :
Meter nr. :
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 15/06/07 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: APP. K'VEED. L
Aard installatie: Nieuw Uitbreiding Wijziging Tijdelijk Verzwaring
Begin werken : Fundering vóór 1.10.81 ; Installatie na 1.10.81 ; Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86
Aansluiting: Spanning 2x230 V ; Bescherming v/d aansluiting: MAX 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A/0,3A
Netaftakkabel (type & sectie): EX.VB 4x2,5 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): EX.VB 4x10 mm²
Type aardelektrode: bus - baren pennen horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem TT -
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 11 ; Spreidingsweerstand: 20,9 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: > 50 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A/0,3A A, B, C, D, E, F
DS 40A/0,3A G, H, I, J, K

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens AREI art. 270 en de technische procedure(s) TPR-E12
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja nee
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja nee

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Badkamer nog niet geïnstalleerd

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - - aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15/06/2032 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag - - in dienst gesteld worden.
De installatie voldoet - - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Jean GEBBERS
agent-onderzoeker