



ACA VZW

Erkend controle-organisme
Elektrische installaties

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

KOPIE

511801527

Ref: 2019045050

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VOOR INGEBRUIKNAME EN/OF CONTROLEBEZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING**

GESCAND

Algemene gegevens

Plaats van het onderzoek	Meerleestraat 121 bus 2, 2430 VORST LAAKDAL							
Eigendom van:	/							
Oprachtinge:	Vandenbergh Luca, Meerleestraat 121 bus 2, 2430 VORST LAAKDAL							
Type lokalen:	Appartement	DNB:	Fluvius	Tarief:	Dag / nacht			
EAN-code installatie:	541	Nr. teller:	5275116-2009/52751	Index:	27491/10369/13031	kWh		
Installateur:	/							
BTW-nr.:	/	Of ID-kaartnr.:	/	Uitgereikt te:	/	op /		
Agent-bezoeker:	Gert Vos						Datum onderzoek: 16/05/2019	

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) - Interne procedure QPRO/ELE/001	
Type keuring:	Art. 271/271bis Periodelijke controle (verkoop)
Bijkomende info:	Bouwjaar na 01/10/1981
Herkeuring op:	/
Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking: Art. 86 Huishoudelijke lokalen of plaatsen (net TT - voeding van de elektrische installatie via elektrische teller)	

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	3 x 400V + N	Max nominale stroom:	40 A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	25,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4X10 mm ²	Type:	VVB	Sectie:	/
Aardelektrode:	Niet vast te stellen			Aardgeleider:	16 mm ²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI:	300 mA	Aantal polen:	4
Extra hoofddifferentieel(s):	40AMP 300mA NACHT			Aantal polen:	4
Bijkomende differentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI:	30 mA		
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	15	Aantal borden:	1		

Metingen & controles

Aardspreadingsweerstand:	1,41 Ohm	Bescherming onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	+0.5 MOhm	Werking differentieel - Testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materiaal:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Werking differentieel - Foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Bescherming rechtstreekse aanraking:	In orde				

**Besluit :
DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI**

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór:
25 jaar na datum onderzoek Door hetzelfde organisme (*)

AANTAL BIJLAGEN
Situatieschema's: Ja
Eendraadsschema's: Ja
Plan uitwendige invloeden: NVT
Andere: /

DE AGENT BEZOEKER:

Visum van de verdeler:

Visum controle organisme



ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

De verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie (en moet indien van toepassing aangelegd worden aan de interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk). Bovendien dient dit dossier alle aangevraagde wijzigingen te vermelden. Indien belangrijke wijzigingen of belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie moet voor ingebruikname onderzocht worden aan een gelijkvormigheidsonderzoek. De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektrische waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werker, nodig voor de installatie te doen verduidelijken, moeten aan de voorschriften van de wetgeving worden opgelet de in overzending zijnde installatie, indien ze in dienst zijn, geen gewaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na meer 1 jaar, de overzendingen niet verduidelijken zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belang is met het hoog bezicht.

