



Fax : 067 691531

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur :	ING CHAUFFAGE PLOMBERIE
Adresse :	183, Chemin de Peine 750 - TURBINE

Organisme de contrôle :	VINOTTE	Inspecteur :	COULS B
Référence	PO 2334444/Gem	Tel	081/432 611

Installation contrôlée : Adresse :	19, Rue François DORZEZ 7300 Bourgoin
------------------------------------	--

Date du contrôle: 26/10/07
L'habitant est : propriétaire locataire
L'*« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 »*: est présente n'est pas présente.

Caractéristiques de l'installation :

Compteur : Classe Q : <input checked="" type="checkbox"/> m ³ /h	Fabricant: PEUGEOT	NON	N° : 1	Index : 1
Pression de service de l'installation intérieure:	20	mbar		
Appareils d'utilisation	Type	Marque	Puissance nominale	
Nombre : 1	CAL	VIGILANT	32,5 Kw	
2				
3				
...				

Conclusion :

L'installation neuve:

est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre**.
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

La nouvelle partie de l'installation:

est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre**.
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

L'installation existante:

est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre**.

l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002.
Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Date 26/10/07

HAF1001 FR-v3

EXEMPLAIRES : Blanc - GRD Rose - client Jaune - organisme de contrôle

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle

