



**VINÇOTTE CERTIGO vzw**

Erkend controleorganisme  
 Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
 BTW BE 0821.076.888 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE19 0016 0117 0512 • BIC: GEBABEBB  
 Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon:

• Onze gegevens  
 Verslag nr.: GEN / 19 / P039050797 / 00 / NL / 003  
 Klantref.:  
 Contractref.:

• Uw gegevens  
 Ref.:

Sanovek

T.A.V.: 440247366  
 Kasteelstraat 86  
 8660 De Panne  
 België

• Interventiegegevens  
 Plaats: Poststraat 50 / 2de verdiep, 8660 De Panne -  
 Datum: 22/10/2018  
 Uitgevoerd door: Steven Smet

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF  
 CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

**INSTALLATIE**

Naam: Voornaam:  
 Adres: Poststraat 50 / 2de verdiep Post nr.: 8660 Stad: De Panne  
 Tel:

**- Eigenaar of beheerder**

Naam: Sanovek Voornaam:  
 Adres: Kasteelstraat 86 Post nr.: 8660 Stad: De Panne

**- Plaats type**

Wooneenheid

**BASIS VAN HET ONDERZOEK**

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271: controle
- Art 86

**BESLUIT**

- De bestaande installatie voldoet niet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting was niet verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 22/10/2019.(\*)

(\* ) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windex  
 Directeur Generaal

15001



## **INHOUD VAN HET ONDERZOEK**

### **- Visuele controles**

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

### **- Metingen - testen**

- Algemeen isolatieniveau: 0.6 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

## **ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

### **- Gegevens van de verdeler**

EAN:	EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.:	3003756
Meterstand dag:	7121
Bescherming aansluiting:	40 A

### **- Gegevens van de installatie**

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	10 mm <sup>2</sup>
Type aardelektrode:	pen / baar

### **- Beschrijving van de installatie**

Algemene differentieelstroominrichting:	40/300
Aantal borden:	1

## **INBREUKEN - OPMERKINGEN**

### **- Nieuwe installatie**

R-O-F Nihil

### **- Bestaande installatie**

- R -I-1501 Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI).
- R -I-1502 Situatieschema('s) van de installatie is(zijn) te voorzien (art. 269 AREI).
- R -I-1406 Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen voor de installaties van badkamer(s) (art. 86.08 AREI).
- R -I-1407 Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsen voor wasmachine, vaatwasmachine en/of droogkast en gelijkaardige toestellen (art. 86.08 AREI).

## **ANDERE BIJLAGE(N)**