



A 0138967

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur : B. Boiceanu Luminita
 Adresse : 704 081 697 222

Organisme de contrôle : Vinyle Inspecteur : JACOBS Th
 Référence : 350602/p 72134625/2 Tel : _____

Installation contrôlée : Adresse : 384 1^{er} étage Boondael 1050 BXL
 Date du contrôle : 5/8/2013 L'habitant est : propriétaire locataire
 L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 » : est présente n'est pas présente

Caractéristiques de l'installation :

Compteur : Classe Q_{max} : 6 m³/h Fabricant : Akonis N° : 21918051 Index : 2731
 Pression de service de l'installation intérieure : 25 mbar

Appareils d'utilisation	Type	Marque	Puissance nominale
Nombre : <u>1</u>	<u>échaudière</u>	<u>Buderus</u>	<u>24kw type cs</u>
<u>2</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>
<u>3</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>
...	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>

Conclusion :

L'installation neuve:
 est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
 l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

La nouvelle partie de l'installation:
 est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
 l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

L'installation existante:
 est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre.**
 l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Date 5/8/2013

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle