

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Ref.:	Dossiernr.:	Aanvrager: <i>Daabouche Khaled</i>
Verantwoordelijke voor de werken:		Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: <i>Daabouche Khaled</i>		Naam, Voornaam: <i>Daabouche Khaled</i> <i>Idem</i>
ID kaart nr.: <i>B.099.44.61.42</i>		Adres: <i>Kattestraat 13</i>
BTW nr. BE		Postcode - Gemeente: <i>9230 Wateren</i>
Tel.: <i>0486/086439</i>		

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input type="checkbox"/> Art 270 <input type="checkbox"/> ingebruikname <input type="checkbox"/> wijziging <input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Wooneenheid
<input type="checkbox"/> mobiel <input type="checkbox"/> tijdelijk <input type="checkbox"/> nota 71 & 72bis	<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> 2 Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 271 <input type="checkbox"/> periodiek <input type="checkbox"/> controle <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 271bis	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> 3 Gemeenschappelijke delen
<input type="checkbox"/> Art 276 <input type="checkbox"/> verzwaaring <input checked="" type="checkbox"/> Art 276bis: verkoop van een wooneenheid	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> 4

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	<input checked="" type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: <i>34407974</i>	Meterstand dag: <i>0051.07</i> nacht: <i>0040.63</i>	<input type="checkbox"/> kWh uitsluitend nacht meter	
Bescherming aansluiting (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	nr.:	Meterstand:	
Gegevens installatie	Ontworpen voor: U _n : <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400V	Type aardelektrode:	
Maximale nominale stroom (A): <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	Voedingsleiding hoofdbord: <i>2</i> x <i>10</i> mm ² - Type: <i>V.O.B.</i>	<input type="checkbox"/> aardingslus <input checked="" type="checkbox"/> pen/baar	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroomrichting: <i>40 A 1 300 mA</i>	Aantal borden: <i>1</i>	Aantal eindstroombanen: <i>16</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Zie bijlage	<i>3 x 2 p 20A</i>		
	<i>12 x 2 p 16A</i>		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Toestellen	<input type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> l>/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand: <i>15,99</i> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Alg. isolatieniveau: <i>971</i> MΩ	<i>500</i> V	<input checked="" type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="checkbox"/> Test DSI	
Differentieelstroomrichting: <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld	<input type="checkbox"/> was verzegeld	<input checked="" type="checkbox"/> was niet verzegeld	<input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden			


Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken nieuwe installatie	Visum Int. Adm:
<input type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken bestaande installatie	Aangestelde Int. Adm. Naam:
<input type="checkbox"/> Nihil		
Opmerkingen	Visum:
<input type="checkbox"/> Nihil		

Besluiten:

<input type="checkbox"/> De nieuwe installatie	voldoet	voldoet niet	aan het AREI,
<input checked="" type="checkbox"/> De bestaande installatie	<u>voldoet</u>	voldoet niet	aan het AREI,

Controle uitgevoerd door: *Mounier*

Naam:  Datum: *28/04/2012* 28.104.12037

Aantal bijlagen: Situatieschema('s): *1* Eëndraadschema('s): *1*

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federatie overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar meer vormt voor personen of goederen. Indien bij nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.