




ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: _____

St. Clara Straat, 109, BRUSSEL

EIGENAAR: idem

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: NEELYCKI Zoon

Adres: Lochvenkerkestraat, 349, BRUXELLES

INSTALLATEUR: idem

Adres: _____

BTW nr.: BE0530750445

EAN: EANDIS
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 01/12/2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid Type der lokalen: wooning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2 x 230V V Bescherming van de aansluiting 1.40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 6 bestaande mm² Alg. schakelaar: type 63A/3A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 4+5; RA: 28 Ohm; RI tot 0,6 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: zie schema: DIF 63A/3A | 2 NR lichten op 16kt
2 NR lichten op 20kt
DIF 63A/3A | 2 NR lichten op 20kt
2 NR lichten op 20kt
1 NR lichten op 20kt

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op _____
de aangestelde van (na stroomverdelers) _____
naam _____
handtekening _____

Nota: - Dit betreft een kennisgeving op de inbreuken van
verlymmer. PO 37920366/GEM - Vinsatte op 18/11/2009.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIF 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 01/12/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
~~2. De installatie is niet conform.~~
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: Voor BTV:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

