



DATE
Le 16 octobre 2016

PAGE
1 / 1

Zone de Secours
Hainaut - Est

Police Administrative
Charleroi

N/REF : 2244/2016/CR

DOSSIER : 14/3

SITUATION : 45 RUE DES ALLIÉS, 6000 CHARLEROI

DATE DE LA VISITE : LE 16 OCTOBRE 2016

OBJET : IMMEUBLES DE LOGEMENTS.

A) Constatations sur plans ou sur place :

L'immeuble a déjà été visité à plusieurs reprises (rapports référencés 0894/2014/CR ; 1270/2014/CR).

La plupart des prescriptions ont été réalisées. Il reste néanmoins l'installation d'un système alerte-alarme qui est prévue par l'installateur pour le 15 décembre 2016.

B) Avis du service d'incendie :

Concernant l'installation d'un exutoire de fumée, vu la configuration des lieux, la difficulté technique (charpente de la toiture) et le coût disproportionné par rapport au bâtiment, ce dernier peut être supprimé vu qu'un détecteur incendie est installé sur chaque palier et non au sommet de la cage d'escalier comme demandé initialement.

C) Conclusion.

Bien que la remarque reprise au point A §2 ne soit pas encore réalisée et au vu des travaux déjà entrepris par la propriétaire, le jour de notre visite, la sécurité des occupants au point de vue incendie et/ou panique était satisfaisante.

Celle-ci sera encore améliorée lorsque ledit système alerte-alarme repris vide supra sera installé en en ordre de fonctionnement.

L'Officier, Technicien en prévention

LI Ch. BÉNARD

Le Commandant de zone f.f.

Le Colonel
D. DE CERCO

CONTACT
Secrétariat
Service prévention
Prevention.Incendie@charleroi.be

T 071/86.82.50 - 071/86.82.59
F. 071/86.82.67