



Bien sur.

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N° MUS/10/10/14

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 45 Allée des Abbés
6000 Charleroi

- Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be
- BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
 - BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
 - BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
 - BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
 - BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
 - BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
 - BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
 - BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
 - BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
 - BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Ref: Patoh Compteur n° 31541715
 Index: 003021 5kWh

PROPRIETAIRE: _____
 Adresse: _____
 DEMANDEUR: _____
 Adresse: _____
 INSTALLATEUR: FC Elec
 Adresse: _____
 TVA ou CI: 0817 785 620

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 14/10/14 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle visite de contrôle suivant:
 (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: Appart 2^e et 3^e étages

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension 230V Protection raccordement 40 A

Câble aliment, tableau, princ.: 9 x 10 mm² Inter.gén.: type 40/10,3A

Type électrode de terre: boucle - barres piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 3; Nombre de circuits term.: 6; RA: 28 Ohm; RI tot 5 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION:

Voir schémas unifilaire et de situation.

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

RIEN

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: _____
 le responsable du distributeur
 nom: _____
 signature: _____

- CONCLUSION 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 14/10/14 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur Walter
(N°, nom, signature)

pour Le Directeur,



* VERSLAG - RAPPORT *

Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 45 Avenue Des Allie's
2000 Charleroi

PROPRIETAIRE: _____

Adresse: _____

DEMANDEUR: _____

Adresse: _____

INSTALLATEUR: JG Elec

Adresse: _____

TVA ou CI: 0817785670

- BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liège@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Ref: Conting Compteur n° 7474665
 Index: 15786 - 13052

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 14/10/2014 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant: _____
 (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: chez de Chausse'e

Début travaux: Fondations avant après 1.10.81 - Installation électrique avant après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension 3x230 V Protection raccordement 40 A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 x 10 mm² Inter.gén.: type 40110,3A

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 5; Nombre de circuits term.: 13; RA: 98 Ohm; RI tot: 5 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION:

Voir schémas unifilaire et de situation.

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: N/A

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: _____
 le responsable du distributeur
 nom: _____
 signature: _____

- CONCLUSION 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 14/10/2014 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur: Wattier

(N°, nom, signature)
[Signature]



pour Le Directeur,



Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 45, Allée Des Allées
6000 Charleroi

- BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

PROPRIETAIRE: _____
 Adresse: _____
 DEMANDEUR: _____
 Adresse: _____
 INSTALLATEUR: FC Elec
 Adresse: _____
 TVA ou CI: 0817 785 670

EAN: _____
 Ref: Contingen Compteur n° 2359808
 Index: 1047389, 8kwh

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 14/10/2014 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:
 (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)
 Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: logement
 Début travaux: Fondations avant / après 1.10.81 - Installation électrique avant / après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86
 Raccordement: Tension 230V Protection raccordement 40 A
 Câble aliment, tableau, princ.: 4 x 10 mm² Inter.gén.: type 40A/10,3A
 Type électrode de terre: boucle - barres piquets conducteur horizontal Schéma: TT
 Nombre de tableaux: 2; Nombre de circuits term.: 4; RA: 28 Ohm; RI tot 5 MOhm
 Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: voir schémas unifilaire et de situation

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: NFANT

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE	
Vu le:	
le responsable du distributeur	
nom:	
signature:	

CONCLUSION 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le _____ (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date 14/10/2014

2. L'installation n'est pas conforme

3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur: 145/wallicq
 (N°, nom, signature)



pour Le Directeur,

Siège social: Rue Hérenveld 109, Boite 6, B.1200 Brussels