



ELECTRO-TEST vzw / asbl
Erkend controleorganisme
Organisme de contrôle agréé

Maatschappelijke zetel/Siège social:
Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
Tel: 02/751.98.39 - Fax: 02/751.52.09
www.electro-test.be/info@electro-test.be

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle:

Distributienetbeheerder / Gestionnaire de réseau de distribution: Eandis N° Teller / N° Compteur: 716171-2012
Verslag N° / N° Rapport: E33.2014-04-09.3 Id: 0 EAN Code: -
Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art: 86 - Art: 270 - Net: TT

Plaats van het onderzoek / Lieu du contrôle:

Straatnaam + N° / Nom Rue + N°: R. de Wavrinstraat 1 Installateur: Elektro Tom Hommels bvba
Gemeente / Commune: Antwerpen B.t.w./T.v.a.: 0475.925.847
Postcode / Code Postal: 2050 Ik/C.I.: -
Eigenaar / Propriétaire: Vooruitzicht Adres / Adresse: Leopold de Waelplaats 26 - Antwerpen
Inspecteur: Vansuypeene Krist ☒ Datum van onderzoek / Date du contrôle: 9/04/2014

Onderzoek / Contrôle:

Woning/Maison

Spanning/ Tension:		Meter / Bord verbinding/ Liaison compteur-tableau:			Max. beveiliging/Protection max.:								
3N400V		4 X 10mm ² XVB			40A								
Aardelektrode/ Electrode de terre:		Lus / Boucle		2.7 Ohm Isolatie/Isolément:		203 MOhm Aantal verdeelborden/Nombre de tableaux:		1					
Différentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:				Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux:				15					
In (A)		Δ In (mA)		Type		Eindstromenbanen / Circuits terminaux		TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE	
40A		300mA		A		A tot O		-		-		270	
40A		30mA		A		I tot O		-		-		270	

Item invoegen

Visueel nazicht Algemeen: OK Directe aanraking: OK Indirecte aanraking: OK Aansluitingen: OK Potentiaalvereffeningen: OK
Contrôle Générale: OK Contact direct: Contact indirect: Raccordements: Liaisons équipotentielle:

Inbreuken/ Infractions: GEEN_NÉANT

Bijkomende Inbreuken/ Infractions supplémentaires: GEEN_NÉANT

Opmerkingen / Remarques: Nota: beltransfo nog niet aangesloten.

Besluit / Conclusion:

E33.2014-04-09.3 Id: 0

De installatie is conform met het AREI en mag in dienst gesteld worden. - L'installation est conforme au RGIE et peut être mise en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken van E.T. - L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T. Het ééndraadsschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. - Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Het controlebezoek door E.T. voorzien door Art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: - La visite de contrôle prévue par l'art 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le:

Controlebezoek op / Visite de contrôle prévue: 9/04/2039

Voor de directeur, de inspecteur - Pour le directeur, l'inspecteur: ☐

VISUM (Datum / Date):

ELECTRO-TEST
Krist Vansuypeene
Hoofdinspecteur
krist.vansuypeene@electro-test.be
Gsm: +32 475271267

NOTA: a) de verplichting het P.V. van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht oom de elektrische installatie te vermelden, c) de verplichting de F.O.D. die energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen op de aanwezigheid van elektriciteit, d) de verplichting, wanneer er overbrengingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend controle organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overbrengingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overbrengingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.
RAPR.EL.ET.V.01 20.12.12

DEXIA: 068-2117692-15

BIC: KREDBEBB

KBC: 734-1126000-33

IBAN: BE79734112600033

RPR BRUSSEL

BE0434.433.603

