

☒ Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 ☐ Oost & West - Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
☐ Brabant tel.: 02 674 57 11 ☐ Wallonië tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :		Installatie :		Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam: <u>ELEKTRO JA</u>		Naam, voornaam: <u>DHOORE</u>		
Ident. Kaart nr. <u>6666666666666666</u>		Adres: <u>ROSLIER 42</u>		
BTW nr.: BE <u>0442.754.322</u>		Post nr. & Stad: <u>ANTWERP</u>		
		Tel.: <u>1</u>		

Basiss van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ ① Woonenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwaring	☒ Art 276bis	☐ verkoop van een woonenheid	☐ Art ...	☐ Art	☐ ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr.:	meterstand dag :	nacht :
	Bescherming aansluiting (A) : ☒ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐	nr. :	
	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : ☒ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐	☐ aardingslus ☒ open / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4 x 20</u> mm ² - Type : <u>XVB</u>	☐	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>1</u>
☒ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechttreekse aanraking	☐ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ >1/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>10.9</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>20</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ is verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	☒ Nihil	
Opmerkingen	<u>VORIGE ONDERZOEK: ACA VZW</u>	Visum DNB of aangestelde :
☐ Nihil	<u>REF. 20.1 2110453</u>	
	<u>dat 26/11/2012</u>	

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie	☒ voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI.
☒ De bestaande installatie	☒ voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI.

Agent bezoeker : Cuyven

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 15/12/2013 (*)

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

Naam : Cuyven Agent nr. : 0813 Datum : 13/11/2013

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) ☐ Eindraadsschema(s) : 1

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidssdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek.

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.