

Lindestraat 45 - 3540 Herk-de-Stad

Tel.: 011-22 02 06

Gsm: 0497-84 05 96

E-mail: hasselt.euroservice@outlook.com

BTW: BE 0707 657 461

BANK BE94 0689 1097 4214

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

Klant: Salman

Straat: Riddastraat

Nr.: 43

Gemeente: Montenaken

Postnummer: 3890

Tel.: 0111 83 16 71

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: SU 05386

Adres reservoir: idem

Nominale inhoud reservoir: 3200 l.

Materiaal: enkelv metaal

Buitenwand: ☐ Toegankelijk

☒ Ontoegankelijk

Nummer van het reservoir: geen kentekenplaat

Mazoutreservoirs (kleiner dan 5.000 liter) voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 2016

Datum uitvoering controle: 22/03/2022

Controles:

Bijzondere opmerkingen:

☒ visuele controle van de toebehoren

ok

dichtheidscontrole

☒ overvulbeveiligingssysteem

ok fluit

op druk gezet op 55 mbar

☒ controle aanwezigheid water en slib

ok

☐ ultrasoon-onderzoek

☒ certificaat vorige controle

ok

☒ meting potentiaalverschil

☒ verdere exploitatie toegelaten (ja/nee) *

☒ verdere exploitatie toegelaten (Groen/Rood) *

ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

gekeurd tot 22/03/2026

22/03/2026

Naam en handtekening technicus

Naam en handtekening klant