

VERBRANDINGS -EN REINIGINGSATTEST

VLOEIBARE, GASVORMIGE EN VASTE BRANDSTOF

FIRMA

MVS - MOËS OMG BVBA
GROTE STEENWEG 5 - 3440 ZOUTLEEUW
T 011/78.16.34 - F 011/78.16.48 - www.mvs-verwarming.be
BE 0884.170.242 - RPR LEUVEN

referentie attest:

21/10478

TECHNICUS

Technicus: G.M
Erkenningsnummer gas/stookolie: 01-01232-N / TV5649

KLANT

Kapsalon Arlette
Aarschotsesteenweg 28
B-3300 Tienen

ADRES STOOKTOESTEL

Aarschotsesteenweg 28
B-3300 Tienen

DATUM: 11/10/2021

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL

- ☐ vloeibare brandstof: stookolie (mazout)
☐ vaste brandstof:
☒ gasvormige brandstof:
☒ type B (open)
☐ type C (gesloten)

TOESTEL

merk: Junkers
type: CeraPur TOP30-3
bouwj.: 2016
fab.nr.: 7 74458 5568
verm.: <40 kW

BRANDER (enkel stookolie)

merk: nvt
type: nvt
bouwj.: nvt
fab.nr.: nvt
debiet: nvt kg/h

METINGEN EN BEREKENINGEN

PARAMETER	EENHEID	TYPE TOESTEL*	PROEF I INITIËLE METING	PROEF II EINDMETING
keteltemperatuur:	°C	1/2	70	70
verstuiver (sproeier): merk en type		1	/	/
verstuiver (sproeier): debiet		1	/	/
verstuiver (sproeier): hoek	graden	1	/	/
pompdruk:	Mpa (of bar)	1	/	/
gasdruk:	Mpa (of bar)	2	12	12
onderdruk schoorsteen:	hPa (of mbar)	1/2	-0,3	-0,3
rookindex:	Bacharach	1	/	/
zuurstof (O ₂)	%	1/2	6,3	6,1
koolstofdioxide (CO ₂)	%	1/2	8,2	8,8
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1/2	26	26,7
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1/2	33,6	34,3
omgevingstemperatuur (t _a)	°C	1/2	12,69	12,29
nettotemperatuur (t _g -t _a)	°C	1/2	20,91	22,01
verbrandingsrendement	%	1/2	98,2	98,5

OPMERKINGEN:

* geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

1 = Centrale verwarming, gevoed met vloeibare brandstof

2 = Centrale verwarming, gevoed met gasvormige brandstof

REINIGING EN CONTROLE VAN HET SCHOORSTEENKANAAL (schoorsteenveger/erkend technicus)

- ☐ Vegen van het schoorsteenkanaal en het verbodingsluik
Schoorsteenonderdruk hPa (of mbar): -0,3
☐ Nazicht van de goede werking
☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

REINIGING VAN DE WARMTEBRON (erkend technicus)

- ☒ Ontstopping, reiniging branderbedden en warmtewisselaar
☒ Controle van rookgaszijdige dichtheid en verluchting stooklokaal

GEBREKEN EN MAATREGELEN

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

DE EERSTVOLGENDE REINIGING VAN DE WARMTEBRON MOET GEBEUREN VÓÓR

11/10/2023

DE EERSTVOLGENDE REINIGING EN CONTROLE VAN HET SCHOORSTEENKANAAL MOET GEBEUREN VÓÓR

11/10/2023

Voor kennisname:

mvs-moës verwarming sanitair
grote steenweg 5 - 3440 zoutleeuw
TV17880 - BE0884.170.242

(handtekening + stempel installateur)

Voor kennisname:

(handtekening klant)

Attest louter informatief uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater en vervangt geenszins het periodiek onderhoud dat dient uitgevoerd te worden door een erkend installateur. De attesten van minstens de laatste 2 onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaren en van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.