

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Diepestraat 42 bus 101, 2060 Antwerpen

appartement

identificatiecode: 11002-G-OMV_2018011620/EP15129/A001/D01/SD002

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 25-03-2022

Handtekening:

KURT Heyman

ASTERIA ENERGY CONSULTING
EP15129

Dit certificaat is geldig tot en met 25 maart 2032.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✗ Het E-peil voldoet niet.

E37

Eis

E36

BEN

E30

Andere eisen

- | | |
|--|---|
| ✗ Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ✓ Het S-peil (S23) voldoet . |
| ✓ Vloeren | ✓ Het risico op oververhitting is beperkt . |
| ✗ Muren | ✗ Er is niet voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ✓ Vensters | ✗ Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ✓ Dak | |
| ✗ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	02/03/2018
Datum einde van de werken	17/02/2022
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	3.240
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	59
Beschermd volume (m ³)	170
Verliesoppervlakte (m ²)	36
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	54
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,49
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,80
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	546
Gebouw-id / gebouweenheid-id	16047942 / 30584034

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

KURT Heyman
ASTERIA ENERGY CONSULTING
8800 Roeselare
EP15129 | 0511974611

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.