

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 138806
Cont.pers.: OCTAVIA SEREY
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0486/28.84.46
e-mail: hallo@barnkracht.eu



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5833359
Voorl. verslagnr.:
Datum: 24/05/2022

Klant / Opdrachtgever:

BARNKRACHT ELEKTRO
OCTAVIO SEREY
KWEKERIJSSTRAAT 21
2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN)

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzv, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 608 D'HOE WESLEY
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** THOMAS ROSSAERT **Adres:** JAN VAN RIJCKSWIJCKLAAN 213 ANTWERPEN 2020
Installateur/verantw. werk: **Naam:** BARNKRACHT **Adres:** KWEKERIJSSTRAAT 21 **B.T.W.:** BE0646858356
ELEKTRO 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN)
Adres installatie: OCTAVIO SEREY JAN VAN RIJCKSWIJCKLAAN 213 **Private HS-cabine:** NEE
ANTWERPEN 2 2020 **Toestel/Install. ID:** JAN VAN RIJCKSWIJCKLAAN
Type installatie: appartement **Teller nr.:** 36190457 **Nachtteller nr.:** -
EAN nr.: 54144950000809878 **Netbeheerder:** Fluvius

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast **Installatiedatum:** voor 01/10/81 + tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 + na 01/06/2020
(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt
Datum: 24/05/2022 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/05/2047

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** niet aanwezig
Nom. spanning: 3 x 220V **Max. beveiliging:** 32A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 32A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 6 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: papier-lood **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** - mm²
Aardverbinding: aard: gemeenschappelijk **bereikbaarheid:** in orde
Aardelektrode: type: pen **sectie:** 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA **bijkomende:** 4p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 3 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 2 + 8 + 4

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 0,521 MOhm **Spreidingsweerstand:** 22,9 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen

I | geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf