



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.:

N 091375

Safety, quality and environmental services

Resi. Code:

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager:

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: Ruysen Bouw NV
Ident. Kaart nr.:
BTW nr.: BE

Naam, Voornaam: Bergheutgen Lot 15
Adres: 4450 Waarschoot
Post nr. + Stad:
Tel.:

Dhr Van Nieuw
Bergheutgen Lot 15
4450 Waarschoot

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB

☒ Art 270 ☐ wijziging ☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 271bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271 ☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276 ☐ periodiek ☐ controle	☐ Art 88 ☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwarend ☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid	☐ Art ☐ Art	☐ ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN ☐ EAN niet meegedeeld ☒ kWh meter niet geplaatst ☒
Gegevens installatie	kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht: ☐ kWh excl. nacht meter: nr.: Meterstand: ☐
Beschrijving installatie	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☒ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
	Ontworpen voor U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☒ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>2</u> X <u>16</u> mm ² - Type: <u>V05SF</u>
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>63</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>15</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☐ Montage ☐ Toestellen ☐ Materieel ☒ >/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>4</u> Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: <u>50</u> MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
☒ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB: Naam:
☐ Nihil		
Opmerkingen		Visum:
☒ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór 26/10/2004 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Shadit Dirk


Agent nr.: 1003

Datum: 26/10/2004

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 2

☒ Eindraadsschema(s): 1

Voor de directeur / Generaal-Directeur



Inspecteur Dirk DHONDT
1003



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olleslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.:

N 091375

Safety, quality and environmental services

Resi. Code:

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonie : Tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.:	Aanvrager:
Verantwoordelijke voor de werken:	Installatie:
Naam, Voornaam: <u>Baun NV</u>	Naam, Voornaam: <u>Baun NV</u>
Ident. Kaart nr.:	Adres: <u>4853 Wambacht 111</u>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad: <u>10450 Wambacht</u>
	Tel.: <u>02 674 57 11</u>

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB	
☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 271bis
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 87 ☐ Art 278
☐ Art 276 ☐ verzwarend ☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid	☐ Art 88 ☐ Art
	☐ Art
	☒ 1 Wooneenheid
	☒ 2 Huishoudelijke werkeenheden
	☒ 3 Gemeenschappelijke delen
	☒ 4 Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:	
Gegevens verdeler	☒ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.:	Meterstand dag: <u>63</u> nacht: <u>15</u>
Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☒ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr.: <u>15</u> Meterstand: <u>15</u>
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V
	Type aardelektrode: ☒ aardingslus ☐ pen / baar
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☒ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>2</u> X <u>16</u> mm ² - Type: <u>V05SF</u>
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>63</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden: <u>1</u>
☒ Zie bijlage	Aantal eindstroombanen: <u>15</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling:	
☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☐ Montage ☐ Toestellen ☐ Materieel ☒ > doorsnede ☒ Schema's	
☒ Aardingsweerstand: <u>4</u> Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: <u>50</u> MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI	
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden	

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken	Visum DNB:
Nieuwe installatie	
☒ Nihil	
Inbreuken	Aangestelde DNB:
Bestaande installatie	Naam:
☐ Nihil	
Opmerkingen	Visum:
☒ Nihil	

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

☐ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 26/10/2004 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Dierckx Dirk

Agent nr.: 1003

Datum: 26/10/2004

Voor de directeur Dirk DHONDT



Inspecteur

1003



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.:

N 091375

Safety, quality and environmental services

Resl. Code:

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.:	Aanvrager:
Verantwoordelijke voor de werken:	Installatie:
Naam, Voornaam: <u>Bruno VV</u>	Naam, Voornaam: <u>Bruno VV</u>
Adres: <u>465 Willemslaan 101</u>	Adres: <u>465 Willemslaan 101</u>
Post nr. + Stad: <u>1050 Brussel</u>	Post nr. + Stad: <u>1050 Brussel</u>
Tel.: <u>02 674 57 11</u>	Tel.: <u>02 674 57 11</u>
Ident. Kaart nr.:	
BTW nr.: BE	

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB	
☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 271bis
☐ Art 271 ☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle	☐ Art 88 ☐ Art
☐ Art 276 ☐ verzwarende ☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid	☐ Art ☐ Art
	☐ ① Wooneenheid
	☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
	☐ ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:	
Gegevens verdelers	EAN ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr.: <u> </u> Meterstand dag: <u> </u> nacht: <u> </u>
	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ <u> </u>
	Ontworpen voor U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ <u> </u>
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ <u> </u>
	Voedingsleiding hoofdbord: <u> </u> X <u> </u> mm ² - Type: <u> </u>
	Algemene differentieelstroominrichting: <u> </u> A / <u> </u> mA Aantal borden: <u> </u>
Beschrijving installatie	Aantal eindstroombanen: <u> </u>
☐ Zie bijlage	

Metingen - testen - controles - verzegeling:	
☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☐ Montage ☐ Toestellen ☐ Materieel ☒ I-/doorsnede ☒ Schema's	
☒ Aardingsweerstand: <u> </u> Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: <u> </u> MΩ ☐ Controle foutlus ☐ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI	
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden	

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)	
Inbreuken	Visum DNB:
Nieuwe installatie	
☒ Nihil	
Inbreuken	Aangestelde DNB:
Bestaande installatie	Naam:
☐ Nihil	
Opmerkingen	Visum:
☒ Nihil	

Besluit(en):	
☒ De nieuwe installatie	voldoet / voldoet niet aan het AREI
☐ De bestaande installatie	voldoet / voldoet niet aan het AREI

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
voor 26.10.2004 (*)
• door hetzelfde erkend organisme (**)
(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:	
Naam: <u>Dirk DHONDT</u>	Agent nr.: <u>1003</u> Datum: <u>26.10.2004</u>
Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s) ☐ Eindraadsschema(s) ☐ <u> </u>	Voor de directeur generaal: Handtekening




Dirk DHONDT
Inspecteur
1003

DE EIGENAAR:

DE ELECTRICIEN: *Clayton*



Elek Dhondt
Inspecteur
1003



HUYSMANBOUW
Stationsstraat 63
B-9900 EKKO
tel. 09/376 14 71
fax 09/376 14 83