



passiefhuis-platform
zero energy ready

Gilberte Verheylesonne
Hoogstraat 14
9850 VOSSELARE

Berchem, 4 december 2015
Onderwerp: Uitreiking PASSIEFHUISCERTIFICAAT

Geachte,

Naar aanleiding van uw vraag tot het bekomen van het passiefhuis-certificaat voor de woning in de Hoogstraat 14, 9850 Vosselare, hebben wij het genoegen u bijgaand het certificaat met nummer W0805PHFF9850 uit te reiken.

Wij wensen u van harte proficiat met uw duurzame woning!

Met vriendelijke groeten,

Het certificatieteam

Passiefhuis-Platform vzw



CERTIFICAAT PASSIEFWONING

Uitgereikt in toepassing van artikel 6311 bis KB/WIB 92, in het kader van de belastingvermindering voor een passiefwoning beoogd in artikel 14524, §2, WIB 92.

Uitreiker van dit certificaat

Naam van de erkende instelling: **Passiefhuis-Platform vzw**
Straat + nr.: **Gitschotellei 138** Gemeente: **B-2600 Berchem**

Bedoelde woning

Straat + nr.: **Hoogstraat 14**
Gemeente: **B-9850 VOSELARE**

Gegevens van de aanvrager van het certificaat

Naam: **Verheylesonne** Voornaam: **Gilberte**
Straat + nr.: **Hoogstraat 14**
Gemeente: **B-9850 VOSELARE**

☒ Eigenaar¹ ☐ Naakte eigenaar¹ ☐ Bezitter¹ ☐ Erfpachter¹ ☐ Opstalhouder¹

Datum van de indiening van de aanvraag van het certificaat (poststempel) **30/06/2015**

Verklaring betreffende de norm waaraan de woning voldoet

Ik, ondergetekende **Frederik Fossé**, optredend als technisch adviseur van de erkende instelling **Passiefhuis-Platform vzw** verklaar dat de voormelde woning een **passiefwoning** is, namelijk een woning die is gelegen in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling blijft beperkt tot **15 kWh/m²** geklimatiseerde vloeroppervlakte per jaar;
2. bij een **luchtdichtheidsproef** (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 pct. van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur).

Opgelet: het is niet de taak van Passiefhuis-Platform vzw om te controleren of er werd voldaan aan de voorwaarde volgens dewelke de belastingplichtige zich vóór 1 januari 2012 contractueel moet hebben verbonden. De wettelijk noodzakelijke bewijslast dient u wel ter beschikking te houden van de fiscus.

Datum: **3-12-2015**
Certificaatnr: **W0805PHFF9850**
Beoordelingsset: **3**

Handtekening certificator
Frederik Fossé

Handtekening coördinator PHP
Els Vanden Berghe

(1) Aankruisen wat van toepassing is.

CERTIFICAAT PASSIEFWONING

Uitgereikt in toepassing van artikel 6311 bis KB/WIB 92, in het kader van de belastingvermindering voor een passiefwoning beoogd in artikel 14524, §2, WIB 92.

Uitreiker van dit certificaat

Naam van de erkende instelling: **Passiefhuis-Platform vzw**
 Straat + nr.: **Gitschotellei 138** Gemeente: **B-2600 Berchem**

Bedoelde woning

Straat + nr.: **Hoogstraat 14**
 Gemeente: **B-9850 VOSELARE**

Gegevens van de aanvrager van het certificaat

Naam: **Verheylesonne** Voornaam: **Gilberte**
 Straat + nr.: **Hoogstraat 14**
 Gemeente: **B-9850 VOSELARE**

☒ Eigenaar¹
☐ Naakte eigenaar¹
☐ Bezitter¹
☐ Erfpachter¹
☐ Opstalhouder¹

Datum van de indiening van de aanvraag van het certificaat (poststempel) **30/06/2015**

Verklaring betreffende de norm waaraan de woning voldoet

Ik, ondergetekende **Frederik Fossé**, optredend als technisch adviseur van de erkende instelling **Passiefhuis-Platform vzw** verklaar dat de voormelde woning een **passiefwoning** is, namelijk een woning die is gelegen in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling blijft beperkt tot **15 kWh/m²** geklimatiseerde vloeroppervlakte per jaar;
2. bij een **luchtdichtheidsproef** (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 pct. van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur).

Opgelet: het is niet de taak van Passiefhuis-Platform vzw om te controleren of er werd voldaan aan de voorwaarde volgens dewelke de belastingplichtige zich vóór 1 januari 2012 contractueel moet hebben verbonden. De wettelijk noodzakelijke bewijslast dient u wel ter beschikking te houden van de fiscus.

Datum: **3-12-2015**
 Certificaatnr: **W0805PHFF9850**
 Beoordelingsset: **3**

Handtekening certificator
Frederik Fossé

Handtekening coördinator PHP
Els Vanden Berghe



CERTIFICAAT PASSIEFWONING

Uitgereikt in toepassing van artikel 6311 bis KB/WIB 92, in het kader van de belastingvermindering voor een passiefwoning beoogd in artikel 14524, §2, WIB 92.

Uitreiker van dit certificaat

Naam van de erkende instelling: **Passiefhuis-Platform vzw**
Straat + nr.: **Gitschotellei 138** Gemeente: **B-2600 Berchem**

Bedoelde woning

Straat + nr.: **Hoogstraat 14**
Gemeente: **B-9850 VOSELARE**

Gegevens van de aanvrager van het certificaat

Naam: **Verheylesonne** Voornaam: **Gilberte**
Straat + nr.: **Hoogstraat 14**
Gemeente: **B-9850 VOSELARE**

☒ Eigenaar¹ ☐ Naakte eigenaar¹ ☐ Bezitter¹ ☐ Erfpachter¹ ☐ Opstalhouder¹

Datum van de indiening van de aanvraag van het certificaat (poststempel) **30/06/2015**

Verklaring betreffende de norm waaraan de woning voldoet

Ik, ondergetekende **Frederik Fossé**, optredend als technisch adviseur van de erkende instelling **Passiefhuis-Platform vzw** verklaar dat de voormelde woning een **passiefwoning** is, namelijk een woning die is gelegen in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling blijft beperkt tot **15 kWh/m²** geklimatiseerde vloeroppervlakte per jaar;
2. bij een **luchtdichtheidsproef** (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 pct. van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur).

Opgelet: het is niet de taak van Passiefhuis-Platform vzw om te controleren of er werd voldaan aan de voorwaarde volgens dewelke de belastingplichtige zich vóór 1 januari 2012 contractueel moet hebben verbonden. De wettelijk noodzakelijke bewijslast dient u wel ter beschikking te houden van de fiscus.

Datum: **3-12-2015**
Certificaatnr: **W0805PHFF9850**
Beoordelingsset: **3**

Handtekening certificator
Frederik Fossé

Handtekening coördinator PHP
Els Vanden Berghe

(1) Aankruisen wat van toepassing is.