



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P0329504001ANT

N 035984

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☒ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resl. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: Aerth - Electro

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: Aerth - Electro Naam, Voornaam: J. J. J. J.
Adres: 2018 Antwerpen
Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad:
BTW nr.: BE Tel.:

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270 ☒ Ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 271bis	☒ Woonenheid
☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 88 ☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwaring ☐ Art 276bis: verkoop van een woonenheid	☐ Art	☐ ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN <u>541143820034358011</u> ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht: ☐ kWh excl. nacht meter: Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>2 X 16</u> mm ² - Type: <u>V03</u>
Beschrijving installatie of zie bijlage	Algemene differentieelstroominrichting: <u>63 A / 300 mA</u> Aantal borden: <u>2</u> Aantal eindstroombanen:
	<u>Zie schema</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☐ Materieel ☒ /doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 17 Ω ☐ Algemeen isolatieniveau: 5 MΩ ☒ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ☐ Nihil		Visum DNB:
Inbreuken Bestaande installatie ☐ Nihil		Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen ☐ Nihil	<u>Geen</u>	Visum:

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 17032034

• door hetzelfde erkend organisme (**)

Agent bezoeker:

Naam: Knaerts T. Agent nr.: 3295 Datum: 17032009
Aantal bijlagen: ☐ Situatieschema(s) ☐ Eéndraadsschema(s) ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P032950400 ANT

N 035984

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☒ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resl. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: Arts - Electro

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: Arts - Electro Naam, Voornaam: Dr. ...
Adres: ... Dillelaan
Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad: 2018 Antwerpen
BTW nr.: BE Tel.: ...

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐
☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☒ Art 86 ☐ Art 271bis ☒ Woonenheid
☐ Art 271 ☐ mobiel ☐ tijdelijk ☐ Art 87 ☐ Art 278 ☒ Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276 ☐ periodiek ☐ controle ☐ ☐ Art 88 ☐ Art ☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276bis: verkoop van een woonenheid ☐ Art ☐ Art ☒ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdelers: EAN 541443820037358011 ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht: ☐ kWh excl. nacht meter:
Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100 nr.: Meterstand:
Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V Type aardelektrode:
Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☒ aardingslus: ☐ pen / baar
Voedingsleiding hoofdbord: 2 x 1,5 mm² - Type: 16/2
Beschrijving installatie of zie bijlage: Algemene differentieelstroominrichting: 63 A 300 mA Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen:
Zie schema

Metingen - testen - controles - verzegeling:
☒ Rechtstreekse aanraking ☐ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☐ Materieel ☒ 1> doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 17,7 Ω ☐ Algemeen isolatieniveau: 5 M Ω ☒ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes; zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
☐ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB:
☐ Nihil		Naam:
Opmerkingen	<u>Geen</u>	Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):
☒ De nieuwe installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
vóór 17/03/2024
• door hetzelfde erkend organisme (**)

Agent bezoeker: Arts T. Agent nr.: 3295 Datum: 17/03/2024
Aantal bijlagen: ☐ Situatieschema(s) ☐ Eéndraadsschema(s) ☐ Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijlen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De werker, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



vzw - AIB-VINCOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel. +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P032950400 ANT

N 035984

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg Tel.: 03 221 86 11 ☐ Oost & West-Vlaanderen Tel.: 09 244 77 11
☐ Brabant Tel.: 02 674 57 11 ☐ Wallonië Tel.: 081 432 611

Resl. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: Aerdt - Electro

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: Aerdt - Electro Naam, Voornaam: Jhr. Appelmans
Adres: De Dillelaan 1
Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad: 2018 Antwerpen
BTW nr.: BE Tel.: / /

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Woonruimte
	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwaaring	☐ Art 276bis: verkoop van een woonruimte		☐ Art	☐ Art	☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN 541448820037358011 ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht: ☐ kWh excl. nacht meter:
Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐

Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ Type aardelektrode:
Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☐ aardingslus ☒ pen / baar
Voedingsleiding hoofdbord: 2 X 1,5 mm² - Type: PLB ☐

Beschrijving installatie of zie bijlage: Algemene differentieelstroominrichting: 0,3 A 300 mA Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen:
Zie schema

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☐ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☐ Materieel ☒ doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 17,5 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: 5 M Ω ☒ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
☐ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB:
☐ Nihil		Naam:
Opmerkingen	<u>geen</u>	Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI
☐ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 17032024

• door hetzelfde erkend organisme (**)

Agent bezoeker:

Naam: Kraent Agent nr.: 3295 Datum: 17032024

Aantal bijlagen: ☐ Situatieschema(s) ☐ Eendraadsschema(s) ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden, opdat de in verering zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.