

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING



**FASTGOED
EXPERTS**

Vlimmersebaan 132

2275 Wechelderzande

014 89 34 76

KLANT

Naam:
Straat en nummer: LOOSTRAAT 23
Postcode en gemeente: 3724 VLIERHAAK
Tel.:

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres

TYPE RESERVOIR

☒ Particulier Inhoud 5000 L ☒ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud L ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrapen indien niet van toepassing).

☒ Cilindrisch ☐ Parallellepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Ontoegankelijk ☐ Groeve
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere

Datum van plaatsing:

VISUELE CONTROLE (kruls aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA	NEE	Controle OK	NIET OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichtheid toezichtspuit			☒	☐
Vervulling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolstofwaterdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

TOEBEHOREN (kruls aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA	NEE	Controle OK	NIET OK
Peilmeting			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
Overvulbeveiliging	☒	☐	☒	☐
			☐	☐
Lekdetectie			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
Wanddiktemeting			☐	☐

OPMERKINGEN

	Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	NIET OK
Algemene staat tank				
Aantal centimeter water in tank: <u>0</u> cm.				
Water- en slijbemonstering Ph:	☐	☒	☒	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒
	Onderdruk	☒	☐	☒
	Overdruk	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐

BESLUIT: (kruls aan wat van toepassing is)

- ☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Jo Bernaerts
 Erkenningsnummer: SV05401

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle en met de gegevens die ons door de exploitant verstrekt werden.

(Handtekening erkend technicus)

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden

DATUM KEURING

23/11/2021
DE VOLGENDE CONTROLE
☒ MOET GEBEUREN VOOR 23/11/2026
☐ IS AAN TE RADEN VOOR

Handtekening voor kennisname met Inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden

(Handtekening klant)