

ANALYSERAPPORT ASBESTIDENTIFICATIE

(Document: AL_02_Analyserapport; Versiedatum: 2018.04.19)

Naam klant:

JRC Immo

Dossiernummer: 20220873

Straat:

Heufstraat (ovh) 39

Gemeente:

3350 Linter

Mailadres:

info@jrconsulting.be

Analyserapport van:

1 monster(s) asbestverdacht materiaal

Staalname uitgevoerd door:

Klant

Ontvangen te Abesco op:

04/10/2022

Datum analyse:

04/10/2022

Naam analist:

Nicolas Godefroid

Datum rapport:

04/10/2022

De onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van laboratorium asbestidentificatie erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Monsternummer ABESCO	Nummer / locatie / referentie (opgegeven door staalnemer)	Beschrijving ABESCO	Asbestidentificatie *
20220873_001	Staal 1 Daklei	Vezelcement	Negatief

* middels polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring overeenkomstig HSG248, zoals beschreven in WI.AL.0-4.

Einde van de resultaten die werden bekomen in de hoedanigheid van laboratorium asbestidentificatie erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Een negatief resultaat sluit de aanwezigheid van sporen asbest niet uit. In geval van staalname door "derden" kan door ABESCO geen uitspraak worden gedaan over de representativiteit van het betreffende staal.

Rapport goedgekeurd door



Nick Cuypers
Division manager asbest



Nicolas Godefroid
Analist