

CONFORMITEITSATTEST voor Mazoutreservoirs

Firma: **n.v. SALMON r. & e.**
Brugstraat 10
3890 GINGELOM
tel/fax : 011/832104 - 885516
011/883773

KLANT: Fettweis Catherine
Straat: De Kampenstraat Nr.: 117
Postcode: 3890 Gemeente: Gingelom

Tel:

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: **SV 02017 / SV 02245**

Salmon Lennert Salmon Eddy

Adres reservoir: Tolom

Nominale inhoud reservoir: 2500 l

Materiaal: ELWS

Buitenwand toegankelijk ☐
ontoegankelijk ☒

Nummer van het reservoir: 1

1. Mazoutreservoirs – kleiner dan 5000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:/...../1987

Datum uitvoering controle: 22/11/2011

Controles: Periodieke controle

Bijzondere opmerkingen:

- ☒ visuele controle van de toebehoren
- ☒ overvulbeveiligingssysteem
- ☒ controle aanwezigheid water en slib
- ☒ lekdedectiesysteem
- ☒ certificaat vorige controle
- ☒ meting potentiaalverschil
- ☒ visuele controle buitenwand
- *Schrappen wat niet past

- ☒ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee) *
- ☐ Verdere exploitatie niet toegelaten (Groen/Rood) *

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1. (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:/...../.....

Datum uitvoering controle:/...../.....

Controles: Algemeen onderzoek

Bijzondere opmerkingen:

- a) visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats ☐
- b) kathodische bescherming ☐
- c) lekdedectiesysteem ☐
- d) overvulbeveiligingssysteem ☐
- e) controle aanwezigheid water en/of slib ☐
- f) certificaat vorige controle ☐
- g) dichtheidsproef (30 hPa/min 1u.) ☐
- h) verontreiniging buiten het reservoir ☐
- i) corrosiviteitsonderzoek ☐

- ☐ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee) *
- ☐ Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- ☐ Merkteken (Groen – Oranje – Rood) *

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging

Naam & handtekening technicus: Salmon Lennert

Naam & handtekening van de klant: Catherine Fettweis

n.v. Salmon r. & e.
brugstraat 10
3890 Gingelom
tel/fax: 011/832104-885516

De onder punt 2 uit te voeren controles:

- ☐ een dichtheidsproef is enkel van toepassing op rechtstreeks ingegraven enkelwandige metalen reservoirs
- ☐ een corrosie-onderzoek van de bodem is enkel nodig voor ingegraven metalen reservoirs van 10.000 liters en meer en reservoirs gelegen binnen een beschermingszone. Een verslag van het corrosie-onderzoek dient bijgevoegd te worden bij het conformiteitsattest. Dit attest wordt mede ondertekend door de corrosiedeskundige.
- ☐ een controle van de algemene staat geldt enkel voor bovengrondse reservoirs en omvat:
 - het opsporen van lekken
 - de staat van de platen, de verbindingen en de sluitingen
 - de toebehoren
 - de staat van de buitenbekleding, van de funderingen en/of steunblokken, van de inkuiping (inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten)
 - de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping

Opmerking: voor zo ver mogelijk wordt een controle van de algemene staat ook aanbevolen voor ondergrondse reservoirs

De kenmerken:

GROEN : het reservoir mag verder in gebruik gehouden worden

ORANJE : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren

ROOD : het reservoir mag niet meer bijgevoerd worden en moet buiten gebruik gesteld worden