

Keuringsattest van de binneninstallatie voor drinkwater m.b.t. voorschriften inzake beveiliging tegen terugstroming

In uitvoering van het decreet van 24/05/2002 (Drinkwaterdecreet), het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 8 april 2011 (Algemeen Watervkoopreglement), het ministerieel besluit d.d. 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer.

Naam aanvrager:	Bouwbedrijf Sempels NV		
Adres	Ambachtenstraat 4		
(Postcode + gemeente)	3210	lubbeek	
BTW-nummer	BE0456458739	(*ontvangt de factuur van de keuring)	E-mail: wim@sempelsgroep.be
Aanvrager wenst formulier te ontvangen:	per e-mail		

Keurder	Joel Gielis	Bijrijder	De Watergroep Lim + VB
Telefoon	+32 16 24 09 11	Adres	Runkstersteenweg 208
Badge nr.	09063		3500 Hasselt

Gekeurde installatie	Klant/titularis	Watermeter nr.	190442675 index 0 m3
	Adres	Klantnr	
	klein rothstraat 1/0005	Telefoon	
	3210 lubbeek	Email	
	(indien huisnummer nog niet gekend, perceelnummer vermelden)	Exploitant	De Watergroep Vlaams-Brabant
Datum keuring	19/09/2019 (dd/mm/jjjj)		
Het betreft een	wooneenheid appartementsgebouw		
De keuring betreft een	basiskeuring met inventarisatie nieuwbouw		
De aanvrager geeft toestemming om het keuringsattest digitaal over te maken aan de exploitant: ja			

Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK	Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK
1. Uitvoeringsplan	Aanwezig		OK	18. Handsproeier bidet/WC	Nt Voorzien		
2. Toestellenlijst	Aanwezig		OK	19. Keukenkraan	Aanwezig	aa	OK
3. Centrale beveiliging	Aanwezig	ea	OK	20. Handsproeier keukenkraan	Nt Voorzien		
4. Tweedecircuitwater aanwezig	Nt Voorzien			21. Lavabo	Aanwezig	aa	OK
5. Bijvulling tweedecircuitwater	Nt Voorzien			22. Handwasbakje	Aanwezig	aa	OK
6. Wanverbinding	Nt Voorzien			23. Uitgietsk	Nt Voorzien		
7. Bijvulling CV	Aanwezig	cab	OK	24. (Bij)vulling zonnekring	Nt Voorzien		
8. Warmwaterproductie op CV	Aanwezig	ea	OK	25. Zwembadverwarming	Nt Voorzien		
9. Watervarmingstoestellen	Nt Voorzien			26. Zwembadbijvulling	Nt Voorzien		
10. Waterbehandeling	Nt Voorzien			27. Afvoer beveiliging(en)toestel(len)	Aanwezig	y	OK
11. Kraan voor slangaansluiting	Aanwezig	wasm	OK	28. KWT mengkraan	Nt Voorzien		
12. Bad: uitloop kraan	Nt Voorzien			29. vaatwasmachine	Aanwezig	vaatw	OK
13. Handsproeier badkraan	Nt Voorzien			30.	Nt Voorzien		
14. Automatische badspoeling	Nt Voorzien			31.	Nt Voorzien		
15. Douche met vaste kop	Nt Voorzien			32.	Nt Voorzien		
16. Douche met handsproeier	Aanwezig	bel	OK	33. Drukverhoging	Nt Voorzien		
17. WC	Aanwezig	ac	OK	Pictogrammen	Nt Voorzien		

Aandachtspunten	
☐	om lekverliezen te voorkomen is het aangeraden de zichtbare afvoer van uw bijvulsysteem tweedecircuitwater zichtbaar te onderbreken!
☐	intentie tot wanverbinding

CONFORMITEITS VERKLARING	De binneninstallatie is: conform
---------------------------------	---

Belangrijk: deze conformiteitsverklaring geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het gebrekkig functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij een belangrijke wijziging zoals beschreven in het Algemeen Watervkoopreglement vraagt u een nieuwe keuring aan. Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de binneninstallatie.

Keuringsattest Nr.: HB-1166536

V.U.: AquaFlanders vzw - uitgave 01/01/2019

Ref 1: 6162

Ref 2: