



zekerheid met meerwaarde

CONFORMITEITSVERKLARING

« UITVOEREN VAN EEN LUCHTDICHTHEIDSMETING CONFORM STS-P 71-3 »

Bram Janse verklaart in naam van Blent dat de uitgevoerde luchtdichtheidsmeting, waarvan het verslag in bijlage wordt gevoegd, uitgevoerd werd conform alle voorschriften van de STS-P 71-3 en dat alle voorschriften in het kader van de EPB-regelgeving, zoals beschreven in bijlage VI van het ministerieel besluit van 2 april 2007, betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij het gebouw, werden nageleefd.

SKH dossiernummer: PERM20191111_BLEN_DEGE_1504

Identificatie luchtdichtheidsmeting

Aanvrager luchtdichtheidsmeting:	Bouwbedrijf Sempels NV
Adres van het gemeten gebouw:	Kleine Rotstraat 1 3210 Lubbeek
Beschrijving van de gemeten zone:	Gemeenschappelijk deel + app gvl + middenste app 1e en 2e verdiep exclusief garage
EPB-nummer:	
Gebouwtype:	Groep van appartementen
Datum meting:	29-10-2019

Uitvoerder van de luchtdichtheidsmeting

Bedrijf:	Blent
Adres :	Vrasenestraat 164 9100 Nieuwkerken- Waas
Luchtdichtheidsmeter:	Bram Janse

Gemeten lekdebiet bij 50Pa:	2 066,3 m³/u
-----------------------------	--------------

Datum: 11-11-2019

Publieke link naar het conformiteitsattest :

<https://fanlogger.be/od/GCBEPS?cert=aa80720b-c347-4a3d-85e1-fe2a9f974fec>

Sinds 1 januari 2015 dient elk resultaat van een luchtdichtheidsmeting van een gebouw dat gebruikt wordt in het kader van een EPB-aangifte in het Vlaams Gewest uitgevoerd te worden conform STS-P 71-3 "Luchtdichtheid van Gebouwen".
Het bovenvermeld bedrijf heeft zich ingeschreven in het kwaliteitskader georganiseerd door SKH en respecteert op alle punten de ingevoerde toezichtsvoorwaarden.
Daardoor worden zowel de uitvoerder van de meting, als de onderneming die hierbij wordt vertegenwoordigd erkend voor de uitvoering van luchtdichtheidsmetingen conform STS-P 71-3.
Het vertrouwen in het kwaliteitskader van SKH wordt versterkt door controles op de uitgevoerde metingen en de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de meters die er zich bij aansluiten.
De echtheid van dit document kan gecontroleerd worden door middel van bovenstaande publieke link naar het conformiteitsattest te volgen. Daarnaast kan u voor verdere vragen omtrent dit document steeds terecht bij SKH.