

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBRÖEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

RESA

Nr teller :

24436615

Index

00282

N° comp :

Verslag van onderzoek**Rapport de contrôle**

Nr :

N° :

/ 1520.1703.17/04

1ste indienststelling :
1ère mise en service :aanpassing :
adaptation :habilitatie :
habilitation :periodiek :
périodique :**Aard onderzoek : gasinstallatie**
Genre de contrôle : installation gaz

Plaats van het onderzoek : RUE DES BAYARDS N°36 4020 LIEGE

Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire : M.RUSSO MICHEL

Installateur :

EXISTANTE

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Datum van het onderzoek : 17/03/2017

Date du contrôle :

Inspecteur : LOLLO ANTONIO

Onderzoek / Contrôle :

☐

woning / maison

☒

appart. REZ+1

☐

Soort gas / sorte gaz :

☒

aardgas G20 gaz naturel

☐

butaan / butane

☐

aardgas G25 gaz naturel

☐

propaan / propane

Druk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

20

mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

CUIVRE DIAMETRE 22 RACCORDS PAR SERTISSAGE

Aangesloten toestellen : 1 CHAUDIERE VAILLANT TURBO TEC PRO 24Kw

Appareils raccordés :

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met :

exécuté par :

☐teller
compteur☒

druk :

pression :

100

mbar

☐

tester

☐zeep of schuim
savon ou mousse

op ganse installatie :

sur installation complète :

☒

op gedeelte installatie :

sur installation partielle :

☐

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Conforme aux normes d'utilisation lors de la mise en service de l'installation.

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur**CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE**
CONFORMITE DE L'INSTALLATION☒NEE/ NON
JA / OUI☒
☐
☐
☐
☐NBN D 51003
NBN D 51004
NBN D 51006
NBN B 61001
NBN B 61002De inspecteur,
L'inspecteur,**ELECTROTEST**
Antonio Lollo
Inspecteur
antonio.lollo@electrotest.be
Gsm 0475 748 406

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

HBC : 734-1126000-33

TEL : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751 52 09

**ELECTRO-TEST** V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :	RESA	Nr teller : N° comp :	24386556	Index Index :	00384
---	------	--------------------------	----------	------------------	-------

Verslag van onderzoek Rapport de contrôle

Nr :
N° : / 1520170317/05**Aard onderzoek : gasinstallatie**
Genre de contrôle : installation gaz1ste indienststelling :
1ère mise en service :aanpassing :
adaptation :habilitatie :
habilitation :periodiek :
périodique :

Plaats van het onderzoek : RUE DES BAYARDS N°36 4020 LIEGE

Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire : M.RUSSO MICHEL

Installateur :

EXISTANTE

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Datum van het onderzoek : 17/03/2017

Date du contrôle :

Inspecteur : LOLLO ANTONIO

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison☒ appart. 2 étageSoort gas / sorte gaz : ☒ aardgas G20 gaz naturel☐ butaan / butane☐ aardgas G25 gaz naturel☐ propaan / propaneDruk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

20 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

CUIVRE DIAMETRE 22 RACCORDS PAR SERTISSAGE

Aangesloten toestellen : 1 CHAUDIERE VAILLANT TURBO TEC PRO 24KW

Appareils raccordés :

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☐ teller
exécuté par : ☐ compteur☒ druk : 100 mbar
pression :☐ tester☐ zeep of schuim
savon ou mousseop ganse installatie :
sur installation complète :

op gedeelte installatie :

sur installation partielle :



Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Conforme aux normes d'utilisation lors de la mise en service de l'installation.

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur**CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE**
CONFORMITE DE L'INSTALLATIONNEE/ NON
JA / OUI☒ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☐ NBN B 61002De inspecteur,
L inspecteur,

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

KBC : 734-1126000-33

TEL : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751 52 09



ELECTRO-TEST V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBRÖEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

RESA

Nr teller :

24436600

Index

00424

N° comp :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

Nr :

N° : / 1520170317/06

1ste indienststelling : ☐
1ère mise en service : ☐

aanpassing : ☐
adaptation : ☐

habilitatie : ☐
habilitation : ☐

periodiek : ☒
périodique : ☒

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gaz

Plaats van het onderzoek : RUE DES BAYARDS N°36 4020 LIEGE
Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire : M.RUSSO MICHEL

Installateur :

EXISTANTE

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Datum van het onderzoek : 17/03/2017

Date du contrôle :

Inspecteur : LOLLO ANTONIO

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison

☒ appart. 3 étage ☐

Soort gas / sorte gaz : ☒ aardgas G20 gaz naturel

☐ butaan / butane

☐ aardgas G25 gaz naturel

☐ propaan / propane

Druk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

20 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

CUIVRE DIAMETRE 22 RACCORDS PAR SERTISSAGE

Aangesloten toestellen : 1 CHAUDIERE VAILLANT TURBO TEC PRO 24Kw

Appareils raccordés :

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☐ teller
exécuté par : ☐ compteur

☒ druk : 100 mbar

☐ tester

☐ zeep of schuim
savon ou mousse

op ganse installatie :

sur installation complète : ☒

op gedeelte installatie :

sur installation partielle : ☐

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Conforme aux normes d'utilisation lors de la mise en service de l'installation.

ELECTROTEST
Antonio Lollo
Inspecteur
Gsm 0475 748 406

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE
CONFORMITE DE L'INSTALLATION

NEE/ NON
JA / OUI

☒ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☐ NBN B 61002

De inspecteur,
L'inspecteur,

Antonio Lollo

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

KBC : 734-1126000-33

TEL : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751 52 09