

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING



**FASTGOED
EXPERTS**

Vlimmersebaan 132 2275 Wechelderzande 014 89 34 76

KLANT

Naam:
Straat en nummer: 1105 D.89 Bloekzijde 24
Postcode en gemeente: 3620 Leuven
Tel.:
adres opslaginstallatie indien verschillend van adres

TYPE RESERVOIR

☒ Particulier Inhoud L ☐ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud L ☐ EW ☐ DW
De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).
☒ Cilindrisch ☐ Parallellepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☒ Toegankelijk ☐ Inkuipung ☐ Ontoegankelijk ☐ Groeve
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere Datum van plaatsing:

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA	NEE	Controle OK	NIET OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichtheid toezichtspuit			☒	☐
Vervulling rond tank			☒	☐
Staat deksel	☒	☐	☒	☐
INKUIPING	☒	☒		
Algemene staat			☒	☐
Waterdicht			☒	☐
Koolstofwaterdicht			☒	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig JA	NEE	Controle OK	NIET OK
Pellmeting				
Peillat	☐	☐	☐	☐
Mechanisch	☐	☐	☐	☐
Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging				
Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie				
Vloeistof	☐	☐	☐	☐
Onderdruk	☐	☐	☐	☐
Overdruk	☐	☐	☐	☐
Pellputten	☐	☐	☐	☐
Andere	☐	☐	☐	☐
Wanddiktemeting				
mm	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

Algemene staat tank	Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	NIET OK
Aantal centimeter water in tank: <u>0</u> cm.				
Water- en slibbemonstering Ph:	☐	☐	☐	☐
Dichtheidscontrole				
Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
Onderdruk	☐	☐	☐	☐
Overdruk	☐	☐	☐	☐
Andere	☐	☐	☐	☐

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

- ☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Jo Bernaerts
Erkenningsnummer: SV05401

DATUM KEURING

DE VOLGENDE CONTROLE

☐ MOET GEBEUREN VOOR
☒ IS AAN TE RADEN VOOR 19.4.2022

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle en met de gegevens die ons door de exploitant verstrekt werden.

(Handtekening erkend technicus)

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden

(Handtekening klant)