



asbl SOCobel
Société de Contrôles Belges & Européens
Organisme de Contrôle Agréé par l'Etat
S.E.C.T.- Engins de levage - Ascenseurs
Installations Electriques

Siège Social & de correspondance: Rue des Bada 7
B-4317 LES WALEFFES
TVA: BE 875 896 340
ING: 340-0864401-72
Tel : 019/32 63 11
Fax : 019/56 73 38
E-Mail: secretariat@socobel.be

Affaire n°: E/05/0146/20131015/03

Date de visite : Le 15/10/2013

RAPPORT ☑ D'EXAMEN DE CONFORMITE/ □ DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BASSE ET TRES BASSE TENSION

LIEU DE VISITE :	RESPONSABLE DES TRAVAUX:	PROPRIÉTAIRE/GESTIONNAIRE:
Nom, Prénom: Nocs	Nom, Prénom: Knippenberg	Nom, Prénom: Nocs
Route De Herbesthal 249	N°carte identité:	Route De Herbesthal 249
B - 4700 EUPEN	N° TVA: BE 0650.358.967	B- 4700 EUPEN

1. CONCLUSION:

- L'installation est conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le délai prescrit par la réglementation en vigueur.
- L'installation n'est pas conforme au RGIE. La prochaine visite est à prévoir avant le : Par le même organisme de contrôle (Art.274.2)
- Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment du contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an des infractions subsistent l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à l'administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.






2. TYPE DE CONTROLE: Base de l'examen : RGIE et de la procédure interne : PRO-INS-E-02- 01- 02

*Art.270	<input type="checkbox"/> Mise en usage	<input checked="" type="checkbox"/> Modification	<input type="checkbox"/> Extension	*Art.86	<input type="checkbox"/> OArt.271 bis	*Unité d'habitation	<input type="checkbox"/> Autre
OArt.271	<input type="checkbox"/> Périodique	<input type="checkbox"/> Contrôle		OArt.87	<input checked="" type="checkbox"/> OArt.278	OUnité de travail domestique	
OArt.276 Obis	<input type="checkbox"/> Renforcement	<input type="checkbox"/> Transfert de propriété				OParties communes	

3. DONNEES GENERALES DE L'INSTALLATION



Données distributeur : Nom du GRD :

EAN  / EAN Non communiqué - Compteur kWh non placé
Protection branchement A/ Max. À placer. Colonne d'alimentation : Type : - Section : X mm²


Données installation : Tension nominale:  V - Courant nominal max.: A - Type de prise de terre : boucle de terre - piquetsCâble d'alimentation tableau principal : Type :  - Section :  mm²Description installation : voir annexes de ..1.. à ..2.. - Si revisite, voir plans suivant rapport :/..... Disp.de Sect.Gén.:  A/.....mA. - Nombre de tableau(x):  - Nombre de circuit(s) terminau(x): 

CIRCUITS	PROTECTIONS	mm ²	CIRCUITS	PROTECTIONS	mm ²	CIRCUITS	PROTECTIONS	mm ²
		.						

4. MESURES - TESTS - CONTROLES VISUELS - SCELLE:

- *Contacts dir. - *Contacts Indir. - *Montage - Appareils - *Matériel - *I>/section - *Schémas - *Contrôle boucle de défaut
- *Résistance de dispersion de la prise de terre:  Ω / *Isolement général :  MΩ / *continuité de terre - *Test dispositif diff.
- Le dispositif différentiel général : était plombé - a été plombé - n'a pas été plombé - n'est pas plombable - absence de différentiel

5. INFRACTIONS – REMARQUES:

Infractions : <input type="checkbox"/> Néant	Remarques : <input checked="" type="checkbox"/> Néant Note: compteur n°  appartement 
--	---

Inspecteur (Nom et Signature)

Pour SoCoBel ASBL
Mr Didier Lavet

Le demandeur (Nom et Signature)
Knippenberg ELEKTROANLAGEN
KNIPPENBERG 33
HAASBERG 33
4700 EUPEN
Tel. 087-743263
Fax. 087-743263
PARTNER-ID: 1500013081

Visa du GRD



Partenaire agréé

Ce rapport comporte Annexe(s)

RAP/SCR/E02-01/E02-02

Version D - REV 01 - Date d'application 01/10/2012

En vertu de l'article 14 du titre II, chapitre IV, section III du code BET, le présent document sera fourni au CPPT lors de la prochaine réunion.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de SoCoBel
Krachtens art. 14 van titel II, hoofdstuk IV, sectie III van de Codex, moet dit document ter kennis gebracht van het comité van Veiligheid,
Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
De reproductie van dit verslag wordt enkel in zijn geheel en met de schriftelijke goedkeuring van SoCoBel toegestaan



N° 362-INSP