



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Hoacht (leuven)
Vehedries 1 b1

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : RDK

Adres : Kerkplasseshoek 18

INSTALLATEUR : 2300 Rykervorsel

Adres : _____

BTW of IK : 0422 033 439

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 17/10/11 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~ onderzoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid : Appartement A.O. 3

Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting : Spanning 4x230 V

Bescherming van de aansluiting automaat 40 A max

Voedingskabel hoofdbord : 4x10 mm²

Alg. schakelaar : type ADS40A

van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 11 ; RA : 2 Ohm ; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren : _____

BESCHRIJVING : Zie éénendraadschema + situatieplan

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : geen

Nota: Verlichtingsstoestellen keuken + badkamermeubel niet geïnstalleerd

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam :	
handtekening :	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de éénendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17/10/1031 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

FORM. 382-08/2008

222 versnoren m.

De directeur,