



200-INSP

RAP-E-LV-R-01v02

SOCOTEC BELGIUM ASBL
Rue des Semailles 14/4 - B4400 Flémalle - Belgique
Tél. : + 32(0) 4 234 17 00 - Fax : +32(0) 4 234 17 80
inspection.belgium@socotec.com www.socotec.be
TVA n° BE 0406.671.312
ING : BE37 3400 2981 6828 – BNP : IBAN BE25 2400 3255 1382



SOCOTEC

SOCOTEC BELGIUM ASBL

Définitif

Nom du client : ORKOWSKI

Adresse : Rue Sylvain Panis 81

Code postal : 4367

Ville : CRISNEE

Personne de contact :
ORKOWSKI

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE À BASSE TENSION ET TRÈS BASSE TENSION

(Livre 1 – AR 08/09/2019)

Résultat du contrôle : Non-conforme

Demandeur : ORKOWSKI Propriétaire / exploitant ou gestionnaire : ORKOWSKI Adresse de la visite : Rue Sylvain Panis 81 – 4367 CRISNEE Responsable des travaux : / Réf. Client : ORKOWSKI	Description de l'équipement visitée : INSTALLATION DOMESTIQUE. Nom et visa du demandeur pour réception.
--	---

N° Client : 3876

N° SocoVision : 23613



Mission réalisée le : 07-07-20

N° Chrono : #####

Date du rapport : Date du rapport. Référence du rapport : -N° CHRONO-N°SocoVision#

Important :

Sauf avis contraire du Chef d'établissement, dûment notifié à SOCOTEC BELGIUM qui a émis le présent rapport, dans un délai de deux mois maximum à compter de la date d'envoi indiquée en page de garde, le contenu du présent rapport est considéré comme définitivement valide.

SOCOTEC BELGIUM ASBL 14/4, rue des Semailles 4400 Flémalle Tél: +32 (0)4 234 17 00 E mail : inspection.belgium@socotec.com www.socotec.be N° de TVA : 04 106 671 312 - N° NISS 665022 263 37	 200-INSP	Vérificateur : Domenico CUFFARO Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL, Le Directeur du S.E.C.T  Ing. A. BRUET
---	---	---



200-INSP

SOCOTEC BELGIUM ASBL
Rue des Semailles 14/4 - B4400 Flémalle - Belgique
Tél. : + 32(0) 4 234 17 00 - Fax : +32(0) 4 234 17 80
inspection.belgium@socotec.com www.socotec.be
TVA n° BE 0406.671.312
ING : BE37 3400 2981 6828 – BNP : IBAN BE25 2400 3255 1382



SOCOTEC

SOCOTEC BELGIUM ASBL

RAP-E-LV-R-01v02

Rapport N : 23613

Agent Visiteur : Domenico CUFFARO

Résultat du contrôle : Non-Conforme

Date du contrôle : 07-07-20

Date d'émission du rapport : 14-07-20

Nombre d'annexe(s) : 0

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE À BASSE TENSION ET TRÈS BASSE TENSION (Livre 1 – AR 08/09/2019)

Demandeur : ORKOWSKI

Propriétaire / exploitant ou gestionnaire : ORKOWSKI Adresse : Rue Sylvain Panis 81 – 4367 CRISNEE

Responsable des travaux : / – Adresse : /

TVA non Assujetti

1. **Identification de l'installation :**

Adresse : Rue Sylvain Panis 81 – 4367 CRISNEE

Code EAN :

5	4	1	4	5	6	7	0	0	0	0	2	5	5	2	1	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

N° compteur : 27346951

Cabine HT privée : non

Type d'installation : unité d'habitation

2. **Données du contrôle (prescription(s) réglementaire(s)) :**

Type de contrôle :

visite de contrôle (6.5.)

vente avec ancienne installation (8.4.2.)

Date de réalisation : à partir du 01/10/1981 et avant le 01/06/2020

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 : installations ancien RGIE (8.2.2.)

3. Données de l'installation :

Un (AC) : 1N400V
 Prise de terre boucle de terre
 Type de schéma de mise à la terre : TT
 Canalisation d'alimentation tableau principal : section 4 x 10 mm² - Type EXVB
 Protection de branchement : IN 50 A
 Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits (réserves compris) : 16
 Type de coupure générale : int. différentiel

Différentiel(s)	I _n (A)	I _Δ (mA)	Type	Circuit(s) protégé(s)	Différentiel(s)	I _n (A)	I _Δ (mA)	Type	Circuit(s) protégé(s)
1	63	300	A	TOUS					
1	63	30	A	ND					

Annexe(s) descriptive(s) : sans objet

4. Résultats du contrôle (mesures, essais et visuel) :

Prise de terre : 28 Ω	Isolement général : 33,6 MΩ	Continuité PE : <input checked="" type="checkbox"/> ok	Liaisons équip. : <input checked="" type="checkbox"/> ok
Contacts dir. : <input checked="" type="checkbox"/> ok	Contacts indir. : <input checked="" type="checkbox"/> ok	In prot/Section conducteurs : <input checked="" type="checkbox"/> ok	Schémas : <input checked="" type="checkbox"/> nok
Matériel mobile : <input checked="" type="checkbox"/> ok	Diff. : bouton test : <input checked="" type="checkbox"/> ok	Boucle de défaut : <input checked="" type="checkbox"/> ok	Matériel fixe : <input checked="" type="checkbox"/> ok

INFRACTIONS : (voir code en annexe)

Absence de schéma unifilaire et/ou plan de position des éléments de l'installation (AM 27/07/1981) (Livre 1 – 3.1.2.1 / 3.1.2.2 / 3.1.2.3).

Le repérage des circuits est absent ou incomplet (Livre 1 – 3.1.3.3).

REMARQUES : Néant

NOTES : Néant

5. Conclusion :

- L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. L'acheteur doit laisser réaliser une nouvelle visite de contrôle pour vérifier la remise en ordre de l'installation au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente. L'acheteur peut choisir librement l'organisme agréé pour cette nouvelle visite de contrôle.