

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

RAPPORT DE VISITE D'INSTALLATION GAZ

Numéro de rapport:

5.680

Date du contrôle

23/08/2022

Lieu du contrôle

Chaussée de Heusy 26, 4800 Verviers

Agent-visiteur

Ludovic Morelli

Nature du contrôle de

l'installation:

Contrôle périodique

Conclusion:

L'installation est conforme

Date d'émission:

23/08/2022 15:49:59

Données générales

Adresse de l'installation

Chaussée de Heusy 26, 4800 Verviers

Désignation de l'appartement

Rdc

Propriétaire

Chau. de Heusy 26, 4800 Verviers, Belgique

Adresse du propriétaire

Chaussée de Heusy 26, 4800 Verviers

Installateur

Hamrol Rénovation

BE0754979407

Concerne

Compteur

Etat du compteur

Ouvert

Numéro de compteur

28767463

Description générale et caractéristiques

Type de gaz

Gaz naturel

Pression de service

20 mbar

Plans de l'installation

A été signé pour vu

Longueur des canalisations (m)

10

Canalisation

Acier (Filetage)

Cuivre (A compression)

Cuivre (A sertir)

PLT

Appareils

Marque	Modèle	Pn (kW)	Catégorie gaz
Appareils et remarques	Bulex Thermomaster 25/30 C33		

Examen

Contrôle visuel des parties visibles

OK

Essai d'étanchéité

OK

Test met-

Compteur

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

Compteur

Gaz d'essai

Pression d'essai

Compteur

Gaz combustible

Pression de service

Libellé

Conclusion

Conclusion : conforme

Suite à l'examen, l'installation est déclarée **conforme** aux normes NBN B61-001, NBN B61-002 et NBN D51-003

Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant: Date du contrôle + 5 ans

Signature de l'agent-visiteur:

