

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

OREB

Nr teller : 50010485
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 9810564

EAN : N.C

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek : Rue Saint-Marguerite 231 - 1820 Melsbroek
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Patricia
Propriétaire : Adresse : Idem
Adresse :

Installateur : Patricia
Datum van het onderzoek : 25.06.2035
Date du contrôle : BTW / TVA :
Ik. / C.I. :
Inspecteur : Polys Michael

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : 230V
Tension : Meter / bord verbinding : F.V.D. 4x16
Liaison compteur-tableau : Max. beveiliging : DSI 15A
Protection max.

Aardelektrode : 1.2
Electrode de terre : 1.2 Ohm Isolatie : 1.2 Mohm
Aantal verdeelborden : 1
Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271 bis	278
40	300	A	Ganciel		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	30	A	3 circuits		☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐
			1 Dng I 6A, 13 II Dng 16A		☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐ Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐ Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen / Remarques :
Niet

VISUM :
Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI
en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — non — conforme au RGIE
et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzorgd met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénadradenschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☐	☐	
271 AK		271 HK		
☐		☐		
276 AK		271 HK		
☐		☐		

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.
- Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 25.06.2035
- La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
- Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
- La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :



ELECTRO-TEST
Michael POLYS
Inspecteur
Gsm +32 474 74 98 75

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.