

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

RAPPORT DE VISITE D'INSTALLATION GAZ

Numéro de rapport:

5.678

Date du contrôle

23/08/2022

Lieu du contrôle

Chaussée de Heusy 26, 4800 Verviers

Agent-visiteur

Ludovic Morelli

Nature du contrôle de

l'installation:

Avant la mise en service

Conclusion:

L'installation est conforme

Date d'émission:

23/08/2022 15:42:15

Données générales

Adresse de l'installation

Chaussée de Heusy 26, 4800 Verviers

Désignation de l'appartement

2 ÉTAGE

Propriétaire

Chau. de Heusy 26, 4800 Verviers, Belgique

Adresse du propriétaire

Chaussée de Heusy 26, 4800 Verviers

Installateur

Hamrol Rénovation

BE0754979407

Concerne

Compteur

Etat du compteur

Fermé

Numéro de compteur

22004109882AMXG

Description générale et caractéristiques

Type de gaz

Gaz naturel

Pression de service

20 mbar

Plans de l'installation

A été signé pour vu

Longueur des canalisations (m)

18

Canalisation

Acier (Filetage)

Cuivre (A compression)

Cuivre (A sertir)

PLT

Appareils

Marque	Modèle	Pn (kW)	Catégorie gaz
Appareils et remarques	BULEX 25/30 C33		

Examen

Contrôle visuel des parties visibles

OK

Essai d'étanchéité

OK

Test met-

Manomètre de précision

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

Gaz d'essai

Pression d'essai

Matériau de pression

Air

Libellé

Conclusion

Conclusion : conforme

Suite à l'examen, l'installation est déclarée **conforme** aux normes NBN B61-001, NBN B61-002 et NBN D51-003

Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant: Date du contrôle + 5 ans

Signature de l'agent-visiteur:

Rapports d'ouverture

A 1568603

ATTESTATION À DÉLIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVREURE DU COMPTEUR EN
APPLICATION DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971

Je soussigné : Nom : Prénom :
Représentant de l'entreprise : **WATDOL** N° de T.V.A. : **BE0734972407**
Rue : **HORS CHATEAU** N° : **274** Boîte :
Code postal : **1200** Localité : **Bruxelles** Tél : Fax :
Adresse + Tél :
atteste formellement et garantit par la présente
l'installation neuve / ~~partie neuve d'installation~~ (barre la mention inutile) suivant le plan ci-après
dans l'immeuble situé à : Rue : **CHATEAU** N° : **274** Boîte : Étage : **1**
Code postal : **1200** Commune : **VANDEKLEEF**
Marque compteur : **APROR** N° du compteur : **111004109161A1 x 6**
pour le compte de : Nom : Prénom :
Rue : N° : Boîte :
Code postal : Commune :
■ avoir réalisé l'installation gaz conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les séries de normes NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques Gas.be et Cerga. Ces normes et règles de l'art portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion. Seuls les appareils à gaz conformes aux normes spécifiques aux appareils au gaz naturel sont connectés à l'installation intérieure.
■ avoir testé l'étanchéité de l'installation gaz.
La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci.
Réserve à l'installateur : Réserve au GRD :
Je déclare que je suis « Cerga-Installateur gaz professionnel » :
☐ oui ☒ non
Si oui : n° Cerga :
Annexé(s) : **1**
SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION
Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique : le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), la section et la longueur (m), les raccords indiqués au moyen de majuscules A, B, ..., sont d'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).
Ce schéma peut être remplacé par un schéma plan qui contient au moins les mêmes données.

Modèle 710628/15

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

A 0722971

**RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL
DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR**

Nom installateur : HAMNOL CONSEILS S.P.R.L.
Adresse : Rue HON CHATEAU 31A 1060 LIGNE

Organisme de contrôle : ATLAS CONTRÔLE
Référence : 219023

Installation contrôlée : Adresse : CH De HESY 26-28 16146E
Date du contrôle : 11/03/2014

Inspecteur : HOBELT
Tel :

Habitant est : ☐ propriétaire ☒ locataire

L' = Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'arrêté Royal du 28 juin 1971 : ☐ est présente N° : 1568602 ☐ n'est pas présente

Caractéristiques de l'installation :
Compteur : Classe Q_{max} : 6 m³/h Fabricant : ALMISA N° : 310046391 3A4MIndex :
Pression de service de l'installation intérieure : 20 mbar

Appareils d'utilisation :	Type	Marque	Puissance nominale
1	C2	Bosch	25/30/40
2			
3			

Conclusion :
L'installation neuve :
☒ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et est techniquement sûre.
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

La nouvelle partie de l'installation :
☐ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et est techniquement sûre.
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

L'installation existante :
☐ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation.
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les séries de normes NFPA 54 et NFPA 58 et les avis techniques Gitebe et Carga. Ces normes et règles de l'art peuvent avoir été modifiées par la suite. L'inspecteur doit vérifier que les engins sont aux normes à gaz installés telles que l'annexe d'air de combustion et l'exécution des procédures de construction.

Prescriptions applicables : 6.040.51 - 003

Date : / /
N°F 100179-4
EXEMPLAIRE : Blanc - GRD Pose - Client Jante - organisme de contrôle

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle

1,75 x pression de service