

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

| | | | | | |
|---|---|--|------------|----------------------------|----|
| Verslagnummer: N° de rapport: | ET 308/2022/5/10/2 | Datum van bezoek: Date de visite: | 10/05/2022 | | |
| Opdrachtgever: Donneur d'ordre: | | | | IK: CI: | |
| Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau: | Tecteo | Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit: | 12733598 | EAN-nr: N° EAN: | Nc |
| Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle: | Rue Verte 64 - 4040 HERSTAL | | | | |
| Eigenaar: Propriétaire: | Buntinx wendy Rue Verte 64 - 4040 HERSTAL | | | | |
| Installateur: | | | | BTW/TVA: | |
| Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée: | F-ELS271/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis) | | | | |

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:
Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE **Art. hh:** Huishoudelijk / Domestique
Art. onderzoek:

 Controlebezoek (6.5) / Visite de contrôle (6.5)
 Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.2

Onderzoek: / Contrôle: Woning/Maison

| | | |
|---|--|--|
| Netspanning / Tension de réseau: | Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: | Max. beveiliging / Protection max.: |
| 3N400V | 4 x 10 mm ² XVB | 63A |

| | | | | | | |
|--|----------------|------------|----------------------------------|----------|---|---|
| Aardelektrode / Electrode de terre: | Afwezig/Absent | Ohm | Isolatie / Isolement: | 0.1 MOhm | Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: | 2 |
|--|----------------|------------|----------------------------------|----------|---|---|

| | |
|--|---|
| Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels: | Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: |
| | 2+25 |

| In(A) | Δ In (mA) | Type | Eindstrombanen / terminaux | TestΔIn | 1.ΔIn |
|-------|-----------|------|----------------------------|---------|-------|
| 63A | 300mA | A/s | Tous | OK | OK |
| 63A | 300mA | A/s | Tous tgbt buanderie | OK | OK |
| 63A | 30mA | A/s | Tous tgbt buanderie | OK | OK |

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|--|-----|
| Visueel zicht Algemeen: Contrôle visuel général: | NOK | Rechtstreekse aanraking: Contact direct: | NOK | Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect: | NOK |
| Aansluitingen: Raccordements: | NOK | Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotielles: | NOK | Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection: | NOK |

Inbreuken / Infractions:

A4: Geen aardingsselektrode of lus aanwezig / A4: Absence d'une électrode de terre (boucle de terre) - Piquet à prévoir
 A6: Aardingsonderbreker niet aanwezig / A6: Il n'existe pas de coupe terre -
 B1: E.V. niet aanwezig / B1: L.E. non réalisées -
 C1: Isolatieweerstand minder dan 0,5 MOhm op een kring / C1: Résistance d'isolement inférieure à 500kOhm sur un circuit -
 I1: Algemene opmerkingen / I1: Remarques générales -
 I2: Direkte aanraking mogelijk / I2: Contact direct possible -
 I3: Indirekte aanraking mogelijk / I3: Contact indirect possible -
 I4: Aansluitingen zijn niet in orde / I4: Raccordements ne sont pas en ordre -
 I5: Potentiaalvereffeningen zijn niet in orde / I5: Liaisons Equipotielles ne sont pas en ordre -
 J1: Ééndraadschema niet aanwezig / J1: Le schéma unifilaire n'est pas présent -
 J2: Situatieschets niet aanwezig / J2: Le schéma de position n'est pas présent -

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

-installation en cours de réalisation un grand nombre de prise et interrupteur etc non raccordé, une fois l'installation terminée il y aura lieu de réaliser un contrôle de conformité sur l'ensemble
 -porté attention a la position du coffret buanderie car proche de la douche prévoir séparation des volumes ou protection adéquate
 -prévoir canalisation pour alimentation des luminaire en faux plafond car pose du cable "flex" non encastrée
 -prévoir boîte de raccordement au spot plafond

Opmerkingen / Remarques:

-lors de la mise à disposition des schémas cela pourrait donné lieu à d'autre infraction

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
 Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.
 compteur grd In=63A

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Een nieuw controlebezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om de verdwijning van de inbreuken na te gaan uiterlijk vóór: 10/05/2023

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

Une nouvelle visite de contrôle est à exécuter pour constater la disparition des infractions par le même organisme au plus tard avant: 10/05/2023

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes.

Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle des infractions subsistent ou au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation électrique, le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions en est informé par l'organisme agréé dès le délai d'un an expiré.

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,

VISUM (Datum / Date):

THUNUS Yves

Algemene inlichtingen / renseignements généraux:

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:

1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.