







Alle dragende elementen R60  
 Alle dragende elementen onder EI R120  
 Alle scheidingswanden tussen compartimenten EI60  
 Alle signalisatie conform KB  
 AUTOMATISCHE BRANDETECTIE conform KB  
 Noodverlichting conform KB  
 Brandcentrale, melding en sirene conform KB  
 Rookmelders conform KB  
 Dakbedekking = BROOFF1  
 Gevelbekleding = B-S3,d1

-  Circulatie/evacuatiewegen
-  Nooduitgang
-  EI 60 wand
-  = 54m²
-  = 53m²



ARCHITECT  
 DIEDERICK HUYSE

BRANDEVEER - Nieuwe toestand - tweede - 1/50 - 04/06/2023

