



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel: +32(0)2 674 57 11 • fax: +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: AD3A20530 /

N 129939

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11  
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

## PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: \_\_\_\_\_ Aanvrager: \_\_\_\_\_

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Naam, Voornaam:<br><u>Dimitri Baetle</u> | Naam, Voornaam:<br>_____                   |
| Ident. Kaart nr.:<br>_____               | Adres:<br><u>Hoghehousterstraat 11</u>     |
| BTW nr.: BE _____                        | Post nr. + Stad:<br><u>9030 Nieuwkerke</u> |
|                                          | Tel.: _____                                |

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

|                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Art 270 <input type="checkbox"/> ingebruikname <input checked="" type="checkbox"/> wijziging <input type="checkbox"/> uitbreiding | <input checked="" type="checkbox"/> Art 86 <input checked="" type="checkbox"/> Art 271bis | <input checked="" type="checkbox"/> ① Wooneenheid     |
| <input type="checkbox"/> Art 271 <input type="checkbox"/> mobiel <input type="checkbox"/> tijdelijk                                                                   | <input type="checkbox"/> Art 87 <input type="checkbox"/> Art 278                          | <input type="checkbox"/> ② Huishoudelijke werkeenheid |
| <input type="checkbox"/> Art 276 <input type="checkbox"/> periodiek <input type="checkbox"/> controle <input type="checkbox"/>                                        | <input type="checkbox"/> Art 88 <input type="checkbox"/> Art _____                        | <input type="checkbox"/> ③ Gemeenschappelijke delen   |
| <input type="checkbox"/> Art 276 <input type="checkbox"/> verzwaring <input type="checkbox"/> Art 276bis: verkoop van een wooneenheid                                 | <input type="checkbox"/> Art _____ <input type="checkbox"/> Art _____                     | <input type="checkbox"/> ④ Werkeenheid                |

## Algemene gegevens elektrische installatie:

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegevens verdelers                              | EAN: _____<br>kWh meter nr.: <u>50906378</u> Meterstand dag: <u>3947</u> nacht: <u>3268</u><br>Bescherming aansluiting (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> _____<br>nr.: _____ Meterstand: _____                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst |
| Gegevens installatie                            | Ontworpen voor U <sub>n</sub> : <input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 3x230V <input checked="" type="checkbox"/> 3N400V <input type="checkbox"/> _____<br>Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> _____<br>Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> <u>X 16</u> mm <sup>2</sup> - Type: <u>L0B</u><br>Type aardelektrode: _____<br><input type="checkbox"/> aardingslus <input checked="" type="checkbox"/> pen / baar |                                                                                                |
| Beschrijving installatie                        | Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>63</u> mA Aantal borden: <u>12</u> Aantal eindstroombanen: <u>14+9</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zie bijlage |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |

## Metingen - testen - controles - verzegeling:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking <input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking <input checked="" type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Toestellen <input checked="" type="checkbox"/> Materieel <input checked="" type="checkbox"/> I>/doorsnede <input checked="" type="checkbox"/> Schema's |
| <input type="checkbox"/> Aardingsweerstand: <u>14,5</u> Ω <input type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau: <u>1</u> MΩ <input type="checkbox"/> Controle foutlus <input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit <input checked="" type="checkbox"/> Test DSI                                                                               |
| Differentieelstroominrichting: <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> was verzegeld <input type="checkbox"/> was niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden                                                                                                                               |

## Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

|                                 |                                   |                           |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Inbreuken Nieuwe installatie    | <u>Geen inbreuken vastgesteld</u> | Visum DNB:                |
| Inbreuken Bestaande installatie | _____                             | Aangestelde DNB:<br>Naam: |
| Opmerkingen                     | _____                             | Visum:                    |

## Besluit(en):

|                                                              |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> De nieuwe installatie    | <u>voldoet</u> <u>voldoet niet</u> aan het AREI. |
| <input checked="" type="checkbox"/> De bestaande installatie | <u>voldoet</u> <u>voldoet niet</u> aan het AREI. |

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 23.04.2010

• door hetzelfde erkend organisme (\*\*)

(\*\*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

## Agent bezoeker:

Naam: Maertens Agent nr.: 3902 Datum: 23.04.2010Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 3 ☒ Eéndraadsschema(s): 2 ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.