

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL

BTV

Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional:

Siege

EAN: _____
Réf.: _____ Compteur n°: _____
Index: _____

V. réf.: _____

N. réf.: _____

RAPPORT N°: *274/110809/15***PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**ADRESSE DE L'INSTALLATION: *7ue d'Arg 30-36**Aoto Bruxelles appartement 66A02*PROPRIETAIRE: *BAT*

Adresse: _____

DEMANDEUR: *Tobaltreux SA*Adresse: *7ue Hector d'Orléans 33 446 Montegnée*INSTALLATEUR: *LOEJ*Adresse: *LOEJ*

TVA ou CI: _____

Date du contrôle: *08/08/2011* Type de contrôle: examen de conformité ~~visite de contrôle~~ suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 26 2000) (RGPT art. 262) (R.T. art. 234) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - ~~vente d'habitation~~ Type locaux: *BT appartement*Début travaux: Fondations ~~avant~~ - après 1.10.81 Installation électrique ~~avant~~ - après 1.10.81 1.1.83 RGIE art. 86Raccordement: Tension *2300* V Protection raccordement *MAX40* ACâble aliment, tableau, princ.: *4* X *10* mm² Inter. gén.: type *VOA300TA*Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TTNombre de tableaux: *1*; Nombre de circuits term.: *14*; RA: *2* Ohm; RI tot *710* MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: *Voir schéma ci-joint*

CONTROLES effectués: voir verso

FRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: *rien***PROCES-VERBAL DE CONFORMITE**vu le: *08/08/2011*

le responsable du distributeur

nom: *DEC*

signature: _____

AVIS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE: voir verso.**CONCLUSION:** 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service aprèsL'installation doit être vérifiée avant le *08/08/2016*
modification ou extension importante exécutée avant cette date.

L'installation n'est pas conforme.

L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.

L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

NT-VISITEUR:
om + signature*274 Bréven 19/08/11*

Le directeur,

**B
E
L
A
C**
115-INSIP