

## L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 04/10/2022 + /

Rapport N°: 0555-221004-01

Date d'émission du rapport:

04/10/2022

### Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbrugghen

Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles

T: 083 21 35 27 E: btv.namur@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616

L'agent-visiteur: numéro 0555

### Identification des tiers:

Client: DESTRES ENTREPRISE

Adresse: RUE DES BAPTISEAUX 4, 6460 CHIMAY

Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: BUONO-MORENO

Adresse: RUE DES PATRIOTES LOT 10, 5500 ANSEREMME

Responsable des travaux: DESTRES ENTREPRISE

Adresse: RUE DES BAPTISEAUX 4,6460 CHIMAY

Numéro de TVA: 0662327975

### Identification de l'installation électrique:

Nom: BUONO-MORENO

Adresse: RUE DES PATRIOTES LOT 10, 5500 ANSEREMME

Code EAN:

Numéro compteur: A installer

Index:

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: unité d'habitation

### Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (6.4)

Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/06/2020

### Informations contenu contrôle:

- 1 Bon pour raccordement 3X400V +N max 40A
- 2 Le fonctionnement du dispositif de protection à courant différentiel résiduel n'a pas été contrôlé car il n'y avait pas de tension.
- 3 Les appareils de salle de bains (bain, douche,..) ne sont pas encore installés.
- 4 Les appareils d'éclairages ne sont pas (tous) encore installés.
- 5 Les appareils ne sont pas (tous) encore installés.
- 6 La cuisine n'est pas encore installée.





Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: pas appliqué

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a

---



N° Rapport: 0555-221004-01

2 / 4

**Données de l'installation électrique:**

Tension et nature du courant: 3 x 400V + N

Valeur nominale de la protection du branchement: Max. 40A

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: EXVB - Section: 4 x 16 mm<sup>2</sup>

Type de coupure générale: 4P 40A/300mA

Type d'électrode de terre: Boucle de terre

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de tableaux: 1

Nombre de circuits: 18 (réserve inclus)

**DESCRIPTION:**

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 300 mA type A, circuit(s) protégé(s): Voir schémas



Réf. rapport du contrôle de conformité: pas d'application

Localisation des canalisations souterraines: pas d'application

**Résultats du contrôle:****Mesures et essais:**

Résistance de dispersion de la prise de terre: 9 Ohm Valeur de la résistance d'isolation général: 50 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: Pas d'application

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: Pas d'application

Continuité des conducteurs de protection: OK

**Infractions constatées:**

Néant

**Remarques:**

Néant

**Conclusion du contrôle:**

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 04/10/2047  
- Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.



**Référence aux prescriptions réglementaires:****1. Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu:**

- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, soient en tout temps observées;
- c) de conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.


Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.



A...LESSIVEUSE.....	20A	J...P.EXT.....	20A
B...SECHOIR.....	20A	K...P.CH1-DRESSING.....	20A
C...LAVE-VAISSELLE	20A	L...P.CH2-CH3-H.NUFT	20A
D...SALLE DE BAINS	20A	M...ECLAIRAGE REZ.....	16A
E...FOUR.....	20A	N...ECLAIRAGE ETAGE.....	16A
F...P. M.Q.....	20A	O...DEPART PHOTOVOLT	16A
G...P.CUISINE.....	20A	P...TAQUE.....	20A
H...P.LIVING HALL.....	20A	Q...PAC.EXTERNE.....	25A
I...P.GARAGE.....	20A	R...PAC.INTERNER.....	20A

Mr Mme BUONO-MORENO  
LOT 10 Rue des Patriotes 19  
5500 ANSEREMME

**ELECTRICITE GENERALE**  
**DESTRES Michaël - Denis**  
**04770223358 - 0475276534**  
**6460 CHIMAY**



**Autrice : DESTRES MICHAEL et DENIS**

Mr et Mme BUONO-MORENO LOT10 rue des Patriotes 19 5500 ANSEREMME

Fichier : TENSION 3 X 220 Volts .  
Folio : 1/2

Fichier : TENSION 3 X 220 Volts .  
Foto : 1/2