



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Vlaams-Brabant, Betekomsestraat 98A, 3128 TREMELO
T: 016 63 47 45, E: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0540-180827-03

Datum van het onderzoek : 27/08/18

Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:


ADRES INSTALLATIE : JEAN-PIERRE BOLLINNE
GORDELSTRAAT 51
3401 WALSHOUTEM

EIGENAAR : JEAN-PIERRE BOLLINNE
Adres : GORDELSTRAAT 51
3401 WALSHOUTEM

OPDRACHTGEVER : GUTAMI SOLAR
Adres : KOOLMIJNLAAN 181
3582 KOERSEL

INSTALLATEUR : GUTAMI SOLAR
Adres : KOOLMIJNLAAN 181
3582 KOERSEL

Visualisatie van de installatie



BTW of IK : 0562851111

EAN :

Teller nr.

42331221

Index :

68418 kWh

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie : Nieuwe Installatie / Uitbreiding /
Begin werken fundering: Na 01/10/81
Aansluiting spanning : 3x400V + N
Voedingskabel hoofdbord : XVB 4 x 16 mm²
Type van de aardelektrode: Lus
Aantal borden : 2
Uitwendige invloedsfactoren : /

Type der Lokalen : zonnepanelen
Elektrische installatie : Na 01/10/81
AREI art. : 86
Bescherming van de aansluiting : 20 A
Alg. schakelaar: type : 4p 40A/300mA
Aantal eindstroombanen : 1
Schema : TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,

VMA - 44

MA-LS-02/2015



1 / 3