

Derniers contrôles	L228/2018
	L242/2013
	A263/2000

TECHNICUVE
Procès verbal
CARTE
vert 3 ans

L 490/2021

Bügenbach le 08/11/2021

IS-016 ; TUS-007/A/09 ; DEP-007/A/06

Je soussigné, expert en stockage, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous, a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité conformément aux prescriptions légales imposées par les arrêtés suivants : AGW du 17/7/2003 modifié par 24/07/2008 ; AGW du 29/11/2007 ; AGW du 30/11/2000

Lieu	Nom	Ons			
	Rue	Des Rétons 11			
	Code postal	4950	Ville	Ovifat	
	Téléphone/Portable	080 44 68 85	Adresse email		
Permis	Réf plan P011 du 09/10/72 pt 2.14 2500 litres enterrée				

Réservoir	Produit	Mazout	Capacité 2.500 litres ?	Référence	Age 1974
	Type	Enterré	Cylindrique	Simple paroi	Acier

Canalisations	Remplissage	Event	Aspiration	Refoulement	Jauge
	Acier	Acier	Alliage	Alliage	PEHD

Accessoires	Encuvement	<input type="checkbox"/>	Type	Dimensions	
	Chambre de visite	<input checked="" type="checkbox"/>	Non étanche		
	Détecteur de fuite	<input type="checkbox"/>		Identification	
	Jauge	<input checked="" type="checkbox"/>	Pneumatique	Clapet anti-siphon	<input type="checkbox"/>
	Limiteur de remplissage	<input checked="" type="checkbox"/>	Sonde connectée	19,4sec/<1sec	
	Alarme niveau haut	<input checked="" type="checkbox"/>	Sifflet HS		

Mesures	(en mm)	Diamètre	1150	Longueur		Largeur		Hauteur		Epaisseur	
	(en mm)	Hauteur de produit	1005 / 1005	Hauteur d'eau		10 / 10					

✓	Méthode acoustique (dB/V et mbar)	Matériel	SDT270/I	Début	-243	Fin	-240	Pour phase liquide	-4,1	à P atm	en dép.	-4,1	Pour phase aérienne	-3,7	à P atm	en dép.	-3,2	avec débit de fuite	Pour phase liquide	1 0	+16,1	Pour phase aérienne	1 0	+17,7
●	Détecteur de fuite																							

Contrôles	Permis	< 3.000 litres ?																						
	Réservoir	Conforme	Étanche																					
	Canalisations	Conforme	Etanches																					
	Détecteur de fuite																							
	Limiteur de remplissage	Conforme																						
	Encuvement																							
	Clapet anti-siphon																							

Constats : Film plastique sur base événement, conseillé de supprimer le siffle hors service.

Signature expert

LEENS André



Technicuve Burgstrasse 24, 4750 Bügenbach
Tél.: +32 493 90 05 23 Secrétaire +32 491 94 90 19
E-mail : info@technicuve.com
Website : www.technicuve.com